

Wołomin, dnia 17.12.2014

L.dz.

.....
.....
.....
.....

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na **Budowa kotła o mocy nominalnej 10MW (max trwała 12MW) dla Zakładu Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 49 w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepła.**

Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów wyjaśnia zapis w Programie Funkcjonalno - Użytkowym Załącznik nr 1 pkt 2.2.1 o treści:

„Sprawność spalania na ruszcie powinna wynosić minimum 95%, z uwagi że na dwóch eksploatowanych kotłach WR-25 ruszt i rozdział powietrza podmuchowego jest wykonany przez firmę ZUK Stąporków S.A. zalecane jest by ruszt i rozdział powietrza w nowowybudowanym kotle WR-10 był wykonany również w tej samej technologii.”

Zapis pozostaje bez zmian, zaproponowanie innego rusztu który spełnia wymogi SIWZ nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Z poważaniem

PREZES ZARZADU


mgr inż. *Edward Olszowy*

WICEPREZES ZARZADU


Wojciech Dąbrowski