

Wołomin, dnia 30.12.2014

L.dz.

.....
.....
.....
.....

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na **Budowa kotła o mocy nominalnej 10MW (max trwała 12MW) dla Zakładu Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 49 w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepła.**

Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie informuje że wpłynęły następujące pytania od oferentów:

1. *Czy sprawność kotła >85% ma wynosić dla wydajności 100% nominalnej 10MW (czy 100% maksymalnej trwałej 12MW).*
2. *W nawiązaniu do pkt 2.2.1. PFU str. 8 .wnioskujemy, aby w umowie zapisano następującą uwagę: że przekazana dokumentacja będzie dotyczyć tylko realizacji ofertowego nowo budowanego kotła, jego montażu i remontu a nie może być wykorzystywana do budowy kolejnych kotłów.*
3. *Proponujemy, zapis w umowie że Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do wglądu dokumentację projektu technicznego , natomiast dokumentacja projektowa, a w tym:(koncesyjna, montażowa, dtr itp. będzie opracowywana i przekazywana sukcesywnie do czasu uzyskania CE przez UDT cert tak jak to jest praktykowane dotychczas.*

Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie udziela następujących odpowiedzi:

Odp. Pyt 1

Doprecyzowuje zapis o sprawności kotła wymagane jest aby kocioł posiadał sprawność 85% w zakresie obciążeń 40%-100% przy czym 100% oznacza moc 12 MW. Z uwagi na to minimalne rozmiary rusztu który można zaproponować dla kotła WR-10 wynoszą 2,5mx6m

Odp. Pyt 2

Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o może przychylić się by w Umowie zamieścić zapis że dokumentacja nie będzie udostępniana osobom trzecim.

Odp. Pyt 3

Informuje że dokumentacja nowo budowanego kotła i rozwiązania w niej zawarte przed przystąpieniem do budowy kotła musi być zatwierdzona przez Zamawiającego co wynika z SIWZ i Załącznika nr 1 Program Funkcjonalno Użytkowy. Rozumiemy że dokumentacja ostateczna kotła będzie dostarczona dla Inwestora po wykonaniu zadania a przed odbiorem końcowym kotła.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Edward Olszowy

PROKURENT


mgr Agnieszka Szczołka