

Wołomin, dnia 09.01.2015

L.dz.

.....
.....
.....
.....

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na **Budowa kotła o mocy nominalnej 10MW (max trwała 12MW) dla Zakładu Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 49 w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepła.**

Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z zapytaniem z jakiego materiału (stali) należy wykonać zasuwę odcinającą, która będzie zamontowana za wentylatorem wyciągowym informujemy, że materiałem który zapewni odporność termiczną i chemiczną będzie stal kwasoodporna.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Olszowy

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Dąbrowski