

Załącznik nr 1 do SIWZ

Proponowane pomiary fizykochemiczne			
Lp.	Pomiar	Zakres	Ilość punktów pomiarowych
1	Przewodność właściwa temperatura wody sieciowej od 40°C - 70 °C	<0,2 μ S/cm	Jeden na rurociągu powrotnym ciśnienie 1,6MPa
2	Odczyn pH temperatura wody sieciowej od 40°C do 70°C	6-11 pH	Jeden na rurociągu powrotnym ciśnienie 1,6MPa
3	Tlen rozpuszczony temperatura wody sieciowej od 40°C do 70°C	<0,03 mg O ₂ /l	Jeden na rurociągu powrotnym ciśnienie 1,6MPa

