

Wołomin dnia 03.11.2017r.

I.dz. 2483/XI/2017.....

**Wg rozdzielnika**.....  
.....

Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. w związku z wystąpieniem jednego z oferentów z następującymi pytaniami, związanymi z przetargiem **na dostawę materiałów preizolowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2017 w rejonie ulic: Teligi, Wileńskiej, Moniuszki i Traugutta w Wołominie:**

*W zadaniu nr 1 określono zakres przedmiotu postępowania, jako Etap I oznaczając na schemacie montażowym obszar linią niebieską. W schemacie nie określono jak zakończyć odgałęzienia do budynków na działkach dz. 196/49, 196/50, 196/51, 196/52, 196/53, 196/54, 196/55 i 196/56 których zakres ogranicza niebieska linia obszaru. Prosimy o odpowiedź jak zakończyć ww. odgałęzienia.*

W odpowiedzi Zakład Energetyki Ciepłej informuje jak niżej:  
Odgałęzienia do budynków na dz. 196/49, 196/50, 196/51, 196/52, których zakres ogranicza niebieska linia obszaru powinny być zakończone mufami końcowymi za zaworami preizolowanymi. Na odgałęzienie 196/53, 196/54, 196/55 i 196/56 należy dodatkowo przewidzieć zawory odcinające preizolowane zakończone mufą końcową – informacja ta została uzupełniona w poprzednim piśmie. Razem z mufami należy dostarczyć komplet materiałów do zaślepienia rurociągów stalowych, hermetyzacji płaszcza rurociągów preizolowanych oraz izolacji termicznej. Materiały należy wykonać wg schematów montażowych zaadaptowanych do technologii Dostawcy (SIWZ rozdz. III pkt. 20).

Pozostałe warunki zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

WICEPREZES Zarządu  
*Paweł Królak*

PREZES Zarządu  
*Mieczysław Mielniczek*