

Modyfikacja						
	Lp.	Opis	Data	Projektant	Podpis	Zatwierdzający
						Podpis



Projekt wykonał:
INTEGRATOR

ul. Budowlanych 42/224
80-298 Gdańsk

tel.: +48 533 727 795

fax.:

e-mail: biuro@integrators.pl

Projektant: 28-09-2016 mgr inż. Jerzy Orlikowski

: 28-09-2016

Data Nazwisko Podpis

Nr projektu:

ZAMAWIAJĄCY:

ZEC WOŁOMIN sp zo.o.

ul. Szosa Jadowska 49
WOŁOMIN

tel.: 22 787 94 18

fax.: 22 787 55 84

e-mail: zec.cc.wolomin@wp.pl

INWESTOR:

ZEC WOŁOMIN sp. z o.o

ul. Szosa Jadowska 49
Wołomin

tel.: 22 787 94 18

fax.: 22 787 55 84

e-mail: zec.cc.wolomin@wp.pl

Nazwa projektu:

**Ograniczenie mocy cieplnej kotła WR-25 K1
poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej
i ogr. parametrów po stronie wody**

Obiekt:

Ciepłownia

Nr arch.:

Ilość rys.

68

Dokument zrealizowano programem SEE 3000 Grupy IGE+XAO

1	ZAKRES OPRACOWANIA	3
2	IDENTYFIKACJA OBIEKTU	3
3	CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.	3
3.1	Stan istniejący i stan projektowany kotła	3
3.2	Stan istniejący i stan projektowany układów AKPiA	4
3.3	Dane techniczne kotła – Lista kontrolna	6
4	WARUNKI ŚRODOWISKOWE	8
4.1	Otoczenie	8
4.2	Klasyfikacje osób i sposób obsługi:	8
4.3	Stopień ochrony IP urządzeń	9
5	ZASILANIE URZĄDZEŃ KOTŁA	9
5.1	Trasy kablowe i wytyczne montażowe dla urządzeń elektrycznych	9
6	AUTOMATYKA STERUJĄCA I ZABEZPIECZENIOWA	10
6.1	Dokumenty odniesienia	10
6.2	Wymagania specjalne	11
6.2.1	Zawory odcinające na przewodach impulsowych pomiaru ciśnień	11
6.3	Sygnalizacja ostrzegawcza	11
6.4	Określenie poziomu nienaruszalności zabezpieczeń	12
6.4.1	Zagrożenia dla części ciśnieniowej kotła	12
6.4.2	Zagrożenia dla paleniska kotła	12
6.4.3	Zestawienie urządzeń automatyki zabezpieczającej, w poszczególnych członach sygnalizacji (tabela 3) – TABELA REFERENCYJNA NASTAW SYGNALIZACJI	16
6.4.4	Zestawienie urządzeń automatyki zabezpieczającej, w poszczególnych członach blokad kotłowych (tabela 4) – TABELA REFERENCYJNA NASTAW BLOKAD	22
6.5	Resetowanie blokad	31
6.6	Kasowanie sygnalizacji dźwiękowej	31
6.7	Tryb serwisowy	32

7	DIAGRAM PRZYCZYN I SKUTKÓW (TABELA 7)	35
8	TESTY UKŁADÓW SYGNALIZACJI I BLOKAD, CZASOOKRES BADAŃ	39
8.1	Sygnalizacja	39
8.2	Blokada	45
9	ALGORYTM BLOKAD	50
10	ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW	50
11	ZBIORCZY WYKAZ INSTRUMENTACJI AKPIA KOTŁA	50
12	OBLICZENIA POZIOMU NIENARUSZALNOŚCI ZABEZPIECZEŃ	50
13	SCHEMATY ELEKTRYCZNE	50

1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego projektu są układy zasilania, sterowania i pomiarów nowego kotła K1 typu WR-25/M w ZEC Wołomin

Podstawa opracowania:

[1] SIWZ

[2] Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa - Lista kontrolna dla kotła wodnego WR-25/M
Nr fabryczny 1051051; Nr UDT: N2227000056 opracowane przez CENTRUM
TERMOENERGETYKI 31- 422 KRAKÓW

[3] Obowiązujące przepisy i dokumenty odniesienia

[4] Dokumentacja projektowa modernizacji kotła WR-25 nr 1 – Ograniczenie mocy cieplnej poprzez zmniejszenie powierzchni ogrzewalnej, powierzchni czynnej rusztu mechanicznego i ograniczenie parametrów po stronie wody opracowanej przez CENTRUM
TERMOENERGETYKI 31- 422 KRAKÓW

[5] Instrukcja obsługi i eksploatacji rusztu taśmowego RTWC 2560 produkcji ZUK Stąporków S.A.

[6] Projekt techniczny Modernizacji kotła wodnego WR-25 – zabudowa dodatkowego podgrzewacza wody w miejscu podgrzewacza powietrza.” Z roku 2015 nr archiwalny 255031 060

[7] Instrukcja eksploatacji i obsługi kotła WR-25/M z dodatkowym podgrzewaczem wody nr archiwalny 255031 063

2 IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Obiektem projektu jest modernizowany kocioł WR-25 o numerze technologicznym K1, zlokalizowany w Ciepłowni przy ul. Szosa Jadowska 122 w Wołominie

3 CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.

3.1 Stan istniejący i stan projektowany kotła

Ze względu na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz w celu zwiększenia sprawności cieplnej kotła, niniejsza modernizacja obejmuje ograniczenie mocy cieplnej kotła

do wartości 19,50 MW z jednoczesnym obniżeniem temperatury spalin za ostatnią powierzchnią ogrzewalną do ok. 160 °C.

Modernizacja zrealizowana została w następujący sposób:

- 1.Wprowadza się zmniejszenie powierzchni ogrzewalnej komory paleniskowej poprzez usunięcie grodzi środkowej.
- 2.Wprowadza się dodatkowe zabezpieczenia kotła wg oddzielnej dokumentacji AKPiA
- 3.Wprowadza się ograniczenie powierzchni czynnej rusztu poprzez zaślepienie dwóch ostatnich stref powietrznych rusztu. Brak dopływu powietrza uniemożliwia spalanie węgla w tej części rusztu, a pokład rusztu nad ostatnią strefą umożliwia jedynie przetransportowanie żużla do lejów żużlowych.

Zmodernizowany kocioł pozostanie kotłem wodnym o wymuszonym przepływie wody przez powierzchnie ogrzewalne. Kocioł opalany będzie węglem kamiennym energetycznym, spalany na ruszcie mechanicznym taśmowym (jak dotychczas).

Kocioł posiada zainstalowany ekonomizer, którego rozwiązania konstrukcyjne przedstawiono, w dokumentacji ekonomizera z roku 2015, na rysunku 255031 062 01-A1 (załącznik na płycie CD katalog TECHNOLOGIA) – „Zabudowa podgrzewacza wody” , uzgodnienie UDT nr DC-M-27-19/01-15. W zakresie ekonomizera nie przewiduje się żadnych zmian technologicznych i zabezpieczeniowych.

3.2 Stan istniejący i stan projektowany układów AKPiA

Kocioł posiada automatykę kotłową o wysokim stopniu zautomatyzowania i zawansowania technicznego. Funkcje realizacji blokad i sygnalizacji ostrzegawczej są zainstalowane, jednak ze względu, że mogą one nie spełniać co do sposobu wykonania lub kompletności wyposażenia przywołanych w niniejszym opracowaniu warunków odniesienia, stanowią one zakres projektowania, przy szczególnym uwzględnieniu możliwości wykorzystania zainstalowanej aparatury i osprzętu.


W wyniku inwentaryzacji , stwierdzono, że dla osiągnięcia celu modernizacji celowym jest:

Wymiana istniejącego procesora TSX PREMIUM na TSX 580 SAFETY, który posiada wymagany dla blokad kotłowych poziom nienaruszalności zabezpieczeń. Do sterownika tego zostanie podłączona istniejąca kasetta oraz istniejące zainstalowane na niej moduły I/O. Dołożone zostaną bloki wejść wyjść (wykonanie SAFETY z wymagany poziomem nienaruszalności zabezpieczeń) dla pomiarów:

- temperatura wody za kotłem,
- przepływ wody przez kocioł
- ciśnienie wody za kotłem
- podciśnienie w komorze paleniskowej
- potwierdzenia pracy wentylatorów wyciągowych
- potwierdzenie stanów urządzeń, które umożliwiają odprowadzenie spalin z paleniska kotła oraz innych wymaganych dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy urządzenia ciśnieniowego. Wymiana kryzy pomiarowej przepływu kotłowego oraz istniejącego przetwornika różnicy ciśnień na kryzę z niezależnymi dwoma parami poboru impulsów i dwoma przetwornikami różnicy ciśnień. Wymianę falowników podmuchu wtórnego na falowniki zapewniające zakładany poziom nienaruszalności zabezpieczeń. Doposażenie, wymiana, drobne zmiany w układach sterowania przedstawionych na schematach ideowych dokumentacji I-022-2018/ SK-1

Pomimo możliwości zasilenia falowników wyciągowych do rozruchu bezpośredniego i pracy bezpośredniej na sieci, nie przewiduje się możliwości eksploatacji kotła z wyciągami pracującymi bez falowników. Pomimo zainstalowania możliwości rozruchu bezpośredniego układ ten nie był eksploatowany od 20lat bez falowników. Jednocześnie dla zachowania możliwości takiej pracy w przyszłości nie przewiduje się jego demontażu. W projekcie przewiduje się wymianę rozłączników I-0-II na zapewniające sygnalizację położenia i blokowanie kłódką. Rozłączniki powinny być ustawione w pozycji I (FALOWNIK) i w tej pozycji zablokowane. Dodatkowo falowniki zaprogramować z funkcją kontroli utraty fazy wyjściowej.

3.3 Dane techniczne kotła – Lista kontrolna

	Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa Lista kontrolna STRONA TYTUŁOWA	Typ: WR-25/M								
		Nr: 2518161 064								
<p style="text-align: center;">ANALIZA RYZYKA - LISTA KONTROLNA</p> <p style="text-align: center;">Kocioł wodny WR-25/M nr 1</p> <p>Dane Urządzenia: Nr fabr 1051 051 ; Rok bud. 1981 Nr UDT: N2227000056</p> <p>Miejsce zainstalowania: ZEC Wołomin - Ciepłownia Miejska</p> <p>Wykonawca Projektu: Centrum Termoenergetyki Kraków</p> <p style="text-align: center;"><u>PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE</u></p> <table><tr><td>1. Moc cieplna nominalna :</td><td>19,50 MW</td></tr><tr><td>2. Nadciśnienie obliczeniowe :</td><td>2,45 MPa</td></tr><tr><td>3. Najwyższe dopuszczalne nadciśnienie (PS) :</td><td>1,80 MPa</td></tr><tr><td>4. Najwyższa dopuszczalna temperatura (TS) :</td><td>155 °C</td></tr></table>			1. Moc cieplna nominalna :	19,50 MW	2. Nadciśnienie obliczeniowe :	2,45 MPa	3. Najwyższe dopuszczalne nadciśnienie (PS) :	1,80 MPa	4. Najwyższa dopuszczalna temperatura (TS) :	155 °C
1. Moc cieplna nominalna :	19,50 MW									
2. Nadciśnienie obliczeniowe :	2,45 MPa									
3. Najwyższe dopuszczalne nadciśnienie (PS) :	1,80 MPa									
4. Najwyższa dopuszczalna temperatura (TS) :	155 °C									
Opracował: mgr inż. Janusz Janik		Sprawdził: mgr inż. Andrzej Łukaszewicz								



Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa Lista kontrolna

Typ: WR-25/M

Nr: 2518161 064

Dane techniczne urządzenia:

	Jednostka	Wartość/Uwagi
1 Typ urządzenia: kocioł wodny wodnorururowy	-	WR-25/M
2 Przeznaczenie:	-	produkcja gorącej wody
3 Czynnik roboczy:	-	woda
4 Rodzaj paliwa podstawowego:	-	węgiel kamienny
5 Moc cieplna nominalna	MW	19,50
6 Moc cieplna nominalna w paliwie :	MW	23,22
7 Najwyższe dopuszczalne nadciśnienie (PS)	bar	18,0
8 Nadciśnienie dopuszczalne (PD):	bar	18,0
9 Nadciśnienie próby hydraulicznej po wytwarzaniu (PT):	bar	25,0
10 Nadciśnienie eksploatacyjnej próby hydraulicznej (P _{Te}):	bar	25,0
11 Blokada od minimum nadciśnienia:	bar	4,5
12 Najwyższa dopuszczalna temperatura (TS):	°C	155
13 Temperatura dopuszczalna (TD):	°C	135
14 Blokada od maksimum temperatury:	°C	135
15 Nominalny przepływ czynnika roboczego ($\Delta t=55^{\circ}\text{C}$):	kg/s	84,00
16 Maksymalny przepływ czynnika roboczego :	kg/s	93,00
17 Blokada od minimum przepływu:	kg/s	67,00
18 Nominalna temperatura wody zasilającej kocioł	°C	80
19 Minimalna temperatura wody zasilającej kocioł	°C	70
20 Nominalna temperatura wody wylotowej z kotła	°C	130
21 Nominalne ciśnienie spalin w komorze paleniskowej	Pa	-15 (*)
22 Blokada od maksimum ciśnienia spalin w komorze paleniskowej	Pa	+15 (*)
23 Minimalne ciśnienie spalin (wyłączenie eksploatacyjne):	Pa	-200 (*)
24 Zakres zawartości tlenu w spalinach:	%	6,0+10,0
25 Minimalna zawartość tlenu w spalinach (ostrzeżenie)	%	3,0
26 Zakres podciśnienia spalin za kotłem:	Pa	300+500
27 Minimalny przepływ powietrza podmuchowego (wyłącz. eksploatacyjne):	m ³ /s	1,3
28 Minimalna prędkość obr. wentylatora powietrza (ostrzeżenie)	Hz	10,0
29 Minimalna prędkość obr. wentylatora spalin (wyłączenie eksploatacyjne):	Hz	5,0
30 Nominalna temperatura spalin za kotłem:	°C	140
31 Temperatura wody wylotowej: ostrzeżenie / wyłączenie eksploatacyjne:	°C	130/132
32 Nadciśnienie wody na wylocie: ostrzeżenie / wyłączenie eksploatacyjne:	bar	5,0/4,8
33 Przepływ wody przez kocioł: ostrzeżenie / wyłączenie eksploatacyjne:	kg/s	73,0/70,0
34 Ciśnienie w komorze spalania: ostrzeżenie	Pa	+5 (*)
35 Minimalna temperatura wody zasilającej (ostrzeżenie/sygnalizacja):	°C	73,0/70,0
36 Maksymalny przepływ wody przez kocioł (ostrzeżenie/sygnalizacja):	kg/s	86/93
37 Całkowita pojemność wodna z ekonomizerem (V):	m ³	13,7 (13700 l)
38 Całkowita powierzchnia ogrzewalna z ekonomizerem (H):	m ²	1414
39 Maksymalna ilość rozruchów ze stanu zimnego:	szt.	500
40 Średnica nominalna rurociągów kotła:	mm	250
41 Armatura zaporowa, zwrotna :	-	Dn250; Pn25
42 Armatura zabezpieczająca:	-	2 szt. Dn100/150 Pn40
43 Napięcie zasilania silników elektrycznych:	V	400
44 Kategoria urządzenia (art.4+załącznik II dyr.2014/68/UE):	-	Nie podlega
45 Ocena zgodności (art.14 dyr. 2014/68/UE)	-	Nie podlega
46 Rok budowy/modernizacji :	-	1981/2015/2018
47 Nr fabryczny:	-	1051051
48 Nr ewidencyjny UDT	-	N2227000056

(*) wartości podano podano +/- w stosunku do ciśnienia atmosferycznego. Blokadę należy ustawić ze zwłoką czasową trwałego przekroczenia wynoszącą 60sek.

4 WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Warunki środowiskowe (wpływy zewnętrzne) określają miejscowe warunki, w których będą pracować urządzenia i instalacje elektryczne.

Przyjęto, że w miejscach instalacji urządzeń elektrycznych, panować będą szczególne warunki środowiskowe, w których występują okoliczności zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem (napięcie dotykowe $U_d=25V$)

Przyjęto następujące klasyfikacje wg PN-IEC 60364-3:2000

4.1 Otoczenie

- | | |
|--------------------------|---|
| - wpływ temp. | - AB6 (+5°C - +60°C) |
| - wpływ wody | AD3 (możliwość padania wody w postaci rozpylonej) |
| - wpływ ciał obcych | - AE5 (umiarkowane zapylenie) |
| - kategoria korozyjności | - C3 (średnia) |

4.2 Klasyfikacje osób i sposób obsługi:

BA4	Poinstruowane	Osoby odpowiednio poinformowane albo nadzorowane przez osoby wykwalifikowane, w sposób zapewniający unikanie niebezpieczeństw jakie może stwarzać elektryczność (personel obsługi i konserwacji)	Obszary obsługi wyposażenia elektrycznego
BA5	Wykwalifikowane	Osoby z wiedzą techniczną lub wystarczającym doświadczeniem, zapewniającym im unikanie niebezpieczeństw jakie może stworzyć elektryczność (inżynierowie i technicy)	Obszary ruchu elektrycznego

Tabela 1

Projektowany kocioł jest zainstalowany na terenie ciepłowni z wielobranżową obsługą całodobową i projektowany jest jak urządzenie ze stałą obsługą.

Wszystkie czynności manewrowe związane z pracą kotła mogą prowadzić osoby wyznaczone przez eksploatatora urządzenia, z uprawnieniami do prowadzenia kotła 15MW t.j uprawnienia energetyczne dla kotłów powyżej 50kW – grupa G2

4.3 Stopień ochrony IP urządzeń

Przyjęty stopień ochrony

- rozdzielnice – IP54, wewnątrz szafy należy zastosować osłony montażowe.
- dla osłon urządzeń i aparatów zainstalowanych wewnątrz pomieszczeń IP54
- dla instalacji elektrycznej montowanej na zewnątrz budynku IP65

Rozdzielnice powinny być w sposób przejrzysty i widoczny oznakowane odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim przyjęto fabryczną izolację przewodów i urządzeń. Izolacja powinna wytrzymywać długotrwałe obciążenia mechaniczne, wpływy chemiczne, elektryczne i termiczne występujące podczas eksploatacji.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) stanowią będą urządzenia ochronne powodujące samoczynne wyłączenie chronionego urządzenia spod napięcia w przypadku zwarcia oraz połączenia wyrównawcze.

5 ZASILANIE URZĄDZEŃ KOTŁA

- Istniejąca Rozdzielnica SF-1 zasilana jest z istniejącej rozdzielnicy niskiego napięcia zwanej dalej **RNN 0,4kV kablami 2xYAKY 4x240**

Do zasilenia urządzeń modernizowanego kotła K1 przewiduje się wykorzystać istniejące szafy SF-1 i SK-1, które należy doposażyć wg schematów ideowych dokumentacji AKPiA kotła. Zmiany zaznaczono „chmurką” na schematach zinwentaryzowanych zgodnie ze stanem faktycznym przed modernizacją.

5.1 Trasy kablowe i wytyczne montażowe dla urządzeń elektrycznych

Generalnie przewiduje się pozostawienie wszystkich tras kablowych i okablowania kotła. Nowe okablowanie, wykazane w liście kablowej, ułożyć w istniejących korytkach lub w przypadku konieczności uzupełnić trasy kablowe.

Zakres prac objętych niniejszym projektem dla branży elektrycznej nie przewiduje prowadzenia robót ziemnych. Instalacje elektryczne wykonywane w obrębie ciepłowni prowadzone będą w zakresie nie wnoszącym konieczności zmian konstrukcyjnych i budowlanych istniejącego budynku kotłowni.

6 AUTOMATYKA STERUJĄCA I ZABEZPIECZENIOWA

6.1 Dokumenty odniesienia

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. Nr 135, poz 1269)
- 1. Specyfikacja techniczna WUDT-UC-WO-A/02 „Warunki Urzędu Dozoru Technicznego – Urządzenia ciśnieniowe – Wymagania ogólne – Osprzęt, automatyka zabezpieczająca”.
- 2. Specyfikacja techniczna WUDT-UC-KW/04 „Warunki Urzędu Dozoru Technicznego – Urządzenia ciśnieniowe – Kotły wodne – Osprzęt”
- 3. Dla paleniska kotła, jako dokument odniesienia, przyjęto normę PN-EN-**12952-16** „Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze, wymagania dotyczące rusztowych i fluidalnych instalacji paleniskowych na paliwa stałe do kotłów” jako normę zharmonizowaną z dyrektywą **2014/68/WE**.

Dla wyposażenia i projektowania jako dokument odniesienia przyjęto normę PN-EN-12952-7 „Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze – wymagania dotyczące wyposażenia do kotłów, oraz PN-EN-12952 -11 „Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze – wymagania dla ograniczników kotła i osprzętu

6.2 Wymagania specjalne

6.2.1 Zawory odcinające na przewodach impulsowych pomiaru ciśnień

Dla pomiarów:

Przepływ wody przez kocioł (82B1,82B2)

Ciśnienie wody za kotłem (80B1,80B2)

Należy zastosować rozwiązanie organizacyjno – techniczne polegające na konieczności jednoczesnego spełnienia poniższych warunków:

- zawory manometryczne na króćcach pomiarowych dla pomiarów różnicy ciśnień oraz zawory w/w ciśnień należy pomalować farbą czerwoną i na tych zaworkach należy zawiesić tabliczkę „UTRZYMUJ ZAWÓR STAŁE OTWARTY”
- dostęp wyłącznie dla osób przeszkolonych i poinstruowanych

6.3 Sygnalizacja ostrzegawcza

Celem sygnalizacji ostrzegawczej jest informowanie obsługi kotła o zbliżaniu się wybranych parametrów do poziomów niepożądanych lub niedozwolonych. Sygnalizacja następuje poprzez załączenie sygnału dźwiękowego i czerwonej lampy, oraz względnie na sygnalizacji czerwonej diody umieszczonej na elewacji szafy z określonym napisem. Ponadto na panelu operatorskim – generowany jest alarm z dokładnym słownym opisem zaistniałego zdarzenia.

6.4 Określenie poziomu nienaruszalności zabezpieczeń

6.4.1 Zagrożenia dla części ciśnieniowej kotła

Do projektowania zabezpieczeń części ciśnieniowej stosuje się przepisy WUDT-UC-2003 wg pkt. 6.1 , ograniczniki ciśnienia, temperatur oraz przepływu zrealizowano jako układ logiczno – sprzętowy złożony z przetwornika pomiarowego i sterownika programowalnego TSX M580 dla których określono poziom nienaruszalności zabezpieczeń.

Punkt listy kontrolnej:	Skrócony opis zagrożenia	Skutek [C]	Częstotliwość [F]	Możliwość uniknięcia zdarzenia [P]	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia [W]	Wyznaczony poziom nienaruszalności zabezpieczeń
27	Minimalny przepływ wody przez kocioł	C2	F1	P2	W3	SIL2
29	Zbyt wysoka temperatura wody za kotłem	C2	F1	P2	W3	SIL2
22	Zbyt niskie ciśnienie wody za kotłem	C2	F1	P2	W3	SIL2
Wg [6] Pkt X.3	Zbyt wysoka temperatura wody za ekonomizerem	C1	F1	P2	W3	Bez ściśle określonych wymagań bezpieczeństwa

6.4.2 Zagrożenia dla paleniska kotła

Na podstawie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa zestawionych w pkt 3.3 oraz „dobrej praktyki inżynierskiej” wyodrębniono zagrożenia i przyjęto dla nich indywidualną klasyfikację zabezpieczeń , w wyniku której uzyskano:

Punkt listy kontrolnej:	Skrócony opis zagrożenia	Skutek [C]	Częstotliwość [F]	Możliwość uniknięcia zdarzenia [P]	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia [W]	Wyznaczony poziom nienaruszalności zabezpieczeń
27	Minimalny przepływ	C1	F1	P2	W3	Bez ściśle określonych

	powietrza podmuchowego przez wentylator					wymagań bezpieczeństwa
29	Zbyt niski przepływ spalin przez wentylator wyciągowy	C2	F1	P2	W3	SIL2
22	Zbyt wysokie ciśnienie wewnętrzne w komorze paleniskowej	C2	F1	P2	W3	SIL2
23	Zbyt niskie ciśnienie wewnętrzne w komorze paleniskowej	C1	F1	P2	W3	Bez ściśle określonych wymagań bezpieczeństwa
25	Niewłaściwy zakres O ₂ w spalinach	C1	F1	P2	W3	Bez ściśle określonych wymagań bezpieczeństwa
Wg [7] Pkt 2.	Zbyt wysoka temperatura spalin za kotłem	C1	F1	P2	W3	Bez ściśle określonych wymagań bezpieczeństwa

Tabela 2

Legenda:

C- Skutki wystąpienia zagrożenia

C1- Drobne obrażenia

C2- Poważne i trwałe obrażenia z możliwością wystąpienia pojedynczych zejść

C3 – Kilka zejść

C4 – Więcej niż kilka zejść

F – częstość i czas ekspozycji

F1 – rzadko do prawdopodobne

F2 – częste do ciągłe

P – możliwość uniknięcia zdarzenia

P1- Możliwe do uniknięcia pod pewnymi warunkami

P2 – Prawie niemożliwe do uniknięcia

















W – prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia

















W1 – bardzo mało prawdopodobne



















W2 – Mało prawdopodobne

W3 – Wysoko prawdopodobne

Dla zagrożeń, co do których wyznaczono poziom nienaruszalności zabezpieczeń SIL 1 lub wyższy, wykonano obliczenia potwierdzające, że zastosowane rozwiązania redukują poziom zagrożenia do wymaganego w normie PN-EN 50156 i PN-EN 61508. Obliczenia wykonano przy wspomaganii się oprogramowaniem SISTEMA, plik wsadowy załączono na płycie CD. Na końcu projektu załączono raport z obliczeń. Dla zrealizowania zabezpieczeń kotła wykorzystano urządzenia z nastawami, które zbiorczo zestawiono w punktach 6.4.3 i 6.4.4 tabele 4 i 5. Najważniejsze wyniki przedstawiają się następująco

CIŚNIENIE WODY ZA KOTŁEM			
Dwa niezależne pomiary ciśnienia i dwa kanały wejść analogowych (PFD1) Podsystem 1oo2	PROCESOR I KOPROCESOR	Dwa niezależne wyjścia i dwa styczniki	(PFD3) ELEMENT WYKONAWCZY
<div> APC 2000</div> <div> APC 2000</div> <div> BMXSAI0410</div>	<div> BMXS580</div>	<div> BMXSDO0802</div> <div> LP106K</div> <div> LP106K</div>	<div> ATV 630</div>
PFDH= $\sum_{i=1}^5 PFD_G$ 1,60E-07	6,60E-10	1,90E-07	4,00E-10
1,90E-07			SIL2
MINIMALNY PRZEPŁYW WODY PRZEZ KOCIÓŁ			
Dwa niezależne pomiary różnicy ciśnienia i dwa kanały wejść analogowych (PFD1) Podsystem 1oo2	PROCESOR I KOPROCESOR	Dwa niezależne wyjścia i dwa styczniki	(PFD3) ELEMENT WYKONAWCZY
<div> APR2000</div> <div> APR 2000</div> <div> BMXSAI0410</div>	<div> BMXS580</div>	<div> BMXSDO0802</div> <div> LP106K</div> <div> LP106K</div>	<div> ATV 630</div>
PFDH= $\sum_{i=1}^5 PFD_G$ 1,60E-07	6,60E-10	1,90E-07	4,00E-10
1,90E-07			SIL2

MAXYMALNA TEMPERATURA WODY ZA KOTŁEM			
Dwa niezależne pomiary ciśnienia i dwa kanały wejść analogowych (PFD1) Podsystem 1oo2	PROCESOR I KOPROCESOR	Dwa niezależne wyjścia i dwa styczniki	(PFD3) ELEMENT WYKONAWCZY
<div><div> 55-WES</div><div> PR5335</div><div> BMXSAI0410</div></div> <div>PFDH= 2,50E-08</div>	<div> BMXS580</div> <div>6,60E-10</div>	<div><div> BMXSDO0802</div><div> LP106K</div><div> LP106K</div></div> <div>1,90E-07</div>	<div> ATV 630</div> <div>4,00E-10</div>
<div><div>$\sum_{i=1}^5 PFD_G$</div><div>5,20E-08</div><div>SIL2</div></div>			
MINIMALNE I MAKSYMALNE CIŚNIENIE SPALIN W KOMORZE PALENISKOWEJ			
Dwa niezależne pomiary różnicy ciśnienia i dwa kanały wejść analogowych (PFD1) Podsystem 1oo2	PROCESOR I KOPROCESOR	Dwa niezależne wyjścia i dwa styczniki	(PFD3) ELEMENT WYKONAWCZY
<div><div> APR2000</div><div> APR 2000</div><div> BMXSAI0410</div></div> <div>PFDH= 1,60E-07</div>	<div> BMXS580</div> <div>6,60E-10</div>	<div><div> BMXSDO0802</div><div> LP106K</div><div> LP106K</div></div> <div>1,90E-07</div>	<div> ATV 630</div> <div>4,00E-10</div>
<div><div>$\sum_{i=1}^5 PFD_G$</div><div>1,90E-07</div><div>SIL2</div></div>			

KONTROLA OTWARCIA PRZEPUSTNICY SPALIN				
Dwa niezależne pomiary ciśnienia i dwa kanały wejść analogowych				
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	DWA PRZEKAŹNIKI	PROCESOR I KOPROCESOR	Dwa niezależne wyjścia i dwa styczniki	(PFD3) ELEMENT WYKONAWCZY
<div> GG711S</div> <div> RX4</div> <div> RX4</div> <div> BMXSAI0410</div>	<div> BMXS580</div>	<div> BMXSDO0802</div> <div> LP106K</div> <div> LP106K</div>	<div> ATV 630</div>	
PFDH=	1,00E-07	3,00E+08	6,60E-10	1,90E-07
$\sum_{i=1}^5 PFD_{Ci}$				4,00E-10
1,60E-07				SIL2
KONTROLA PRACY WENTYLATORA WYCIĄGOWEGO				
Dwa niezależne pomiary ciśnienia i dwa kanały wejść analogowych				
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	DWA PRZEKAŹNIKI	PROCESOR I KOPROCESOR	Dwa niezależne wyjścia i dwa styczniki	(PFD3) ELEMENT WYKONAWCZY
<div> ATV630</div> <div> RX4</div> <div> RX4</div> <div> BMXSAI0410</div>	<div> BMXS580</div>	<div> BMXSDO0802</div> <div> LP106K</div> <div> LP106K</div>	<div> ATV 630</div>	
PFDH=	4,00E-10	3,00E+08	6,60E-10	1,90E-07
$\sum_{i=1}^5 PFD_{Ci}$				4,00E-10
5,80E-08				SIL2

6.4.3 Zestawienie urządzeń automatyki zabezpieczającej, w poszczególnych członach sygnalizacji (tabela 3) – TABELA REFERENCYJNA NASTAW SYGNALIZACJI

L.p.	Funkcja / nazwa bloku algorytmu	Symbol wg PT / Funkcja	Typ / producent	ZAKRES SKALA	- NASTAWA	DZIAŁANIE
1	Sygnalizacja minimalnego ciśnienia wody za kotłem SNPKMIN	80B1/przetwornik	APC 2000	0-2,5MPa		- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: MIN. CIŚNIENIE WODY ZA KOTŁEM (Światło migowe 0,5Hz)
		80B2/przetwornik	APLISENS			
		20A101 / STEROWNIK	M580 Schneider Electric		5,0 bar	- alarm na komputerze
2	Sygnalizacja maksymalnej temperatury wody za kotłem SWTKMAX	80B3,80B4/przetwornik	55-WES/ GUENTHER	0-200°C		- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: MAX. TEMPERATURA WODY ZA KOTŁEM (Światło migowe 0,5Hz)
		20A101 / STEROWNIK	M580 Schneider Electric		132°C	- alarm na komputerze

3	Sygnalizacja minimalnej temperatury wody przed kotłem SWTKMIN	21B1/przetwornik	LIMATHERM	0-200°C		- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona
		20A101 / STEROWNIK	M580 Schneider Electric		73°C	- dioda z opisem: MIN. TEMPERATURA WODY ZA KOTŁEM (Światło migowe 0,5Hz) - alarm na komputerze
4	Sygnalizacja minimalnego przepływu wody przez kocioł SNPPKW AL. Lo1	82B1,82B2/przetwornik	APR-2000ALW/ APLISENS	0-400t/h		- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona
		20A101 / STEROWNIK	M580 Schneider Electric		+260 t/h (72kg/s)	- dioda z opisem: MIN. PRZEPŁYW WODY PRZEZ KOCIOŁ (Światło migowe 0,5Hz) - alarm na komputerze
5	Sygnalizacja maksymalnego przepływu wody	82B1,82B2/przetwornik	APR-2000ALW/ APLISENS	0-400t/h		- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona

	przez kocioł SWPPKW AL.Hi1	20A101 / STEROWNIK	M580 Schneider Electric		+310 t/h (86kg/s)	- alarm na komputerze
6	Sygnalizacja niskiego ciśnienia w komorze paleniskowej SNPSKP AL.Lo1	81B1,81B2/przetwornik	APR2000G /APLISENS	-250 ÷ +250Pa		- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: Min. CIŚNIENIE SPALIN W KOMORZE PALENISKOWEJ (Światło migowe 0,5Hz)
		20A101 / STEROWNIK	M580 Schneider Electric		-180Pa	- alarm na komputerze
7	Sygnalizacja wysokiego ciśnienia w komorze paleniskowej SWPSKP AL.Hi1	81B1,81B2/przetwornik	APR2000G /APLISENS	-250 ÷ +250Pa		- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: Max. CIŚNIENIE SPALIN W KOMORZE PALENISKOWEJ (Światło migowe 0,5Hz)
		20A101 / STEROWNIK	M580 Schneider Electric		+5Pa	- alarm na komputerze

8	Sygnalizacja niskiej zawartości tlenu w spalinach SNO2S AL.Lo1	26B1,26B2/przetwornik	C-104 SENSORPRODUCT	0-21%		- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: NIEWŁAŚCIWY TLEN W SPALINACH (Światło migowe 0,5Hz)
		20A101 STEROWNIK	/ M580 Schneider Electric		6% *)	- alarm na komputerze
9	Sygnalizacja niskiej zawartości tlenu w spalinach SNO2S AL.Lo2	55B2/przetwornik	C-101 SENSORPRODUCT	0-21%		- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: NIEWŁAŚCIWY TLEN W SPALINACH (Światło ciągłe 0,5Hz)
		20A101 STEROWNIK	/ M580 Schneider Electric		3% *)	- alarm na komputerze
10	Sygnalizacja niskiego poziomu paliwa w leju	78B1 przetworniki	Soliphant T FTM20/ Endress Hauser		+1,5m nad poziomem rusztu	- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem:

	węglowym SNP AL.Lo1	20A101 STEROWNIK	/ M580 Schneider Electric		n/d	MINIMALNY POZIOM PALIWA W LEJU STR.LEWA (Światło ciągłe) - alarm na komputerze
11	Sygnalizacja niskiego poziomu paliwa w leju węglowym SNP AL.Lo1	79B1 przetworniki	Soliphant T FTM20/ Endress Hauser		+1,5m nad poziomem rusztu	- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: MINIMALNY POZIOM PALIWA W LEJU STR.PRAWA (Światło ciągłe) - alarm na komputerze
12	Sygnalizacja minimalnego przepływu powietrza pod ruszt SNPPKPR AL.Lo1	30B3,30B4/przetwornik 20A101 STEROWNIK	Przetwornik EE65- V-B-5 / E+E Elektronik / M580 Schneider Electric	0 ÷ 20m/s	 F~2,0 m3/s	- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: MINIMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA POD RUSZT (Światło migowe 0,5Hz) - alarm na komputerze

13	Sygnalizacja maksymalnej temperatury wody za ekonomizerem SWTEKOKMAX	31B1,31B2/przetwornik	55-WES/ GUENTHER	0-200°C		- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: MAX. TEMPERATURA WODY ZA EKO (Światło migowe 0,5Hz) - alarm na komputerze
		20A101 / STEROWNIK	M580 Schneider Electric		150°C	
14	Sygnalizacja maksymalnej temperatury spalin za ekonomizerem SSTEKOKMAX	26B3,26B4/przetwornik	55-WES/ GUENTHER	0-200°C	180 °C	- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: MAX. TEMPERATURA SPALIN (Światło migowe 0,5Hz) - alarm na komputerze

Tabela 3

6.4.4 Zestawienie urządzeń automatyki zabezpieczającej, w poszczególnych członach blokad kotłowych (tabela 4) – TABELA REFERENCYJNA NASTAW BLOKAD

L.p.	Funkcja / nazwa bloku algorytmu	Symbol wg PT / Funkcja	Typ / producent	ZAKRES - SKALA	NASTAWA	
1	Blokada od minimalnego ciśnienia wody za kotłem BNPKMIN	80B1/przetwornik	APC 2000	0-2,5MPa		- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: Min. CIŚNIENIE SPALIN W KOMORZE PALENISKOWEJ (Światło ciągłe)
		80B2/przetwornik	APLISENS			
		20A101 / STEROWNIK	M580 Schneider Electric		4,5 bar	- alarm na komputerze - blokadowe wyłączenie napędów podmuchu pierwotnego, rusztu, podmuchów wtórnych, wyciągi pracują
2	Blokada od maksymalnej temperatury wody za	80B3,80B4/przetwornik	55-WES/ GUENTHER	0-200°C		- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem:

	kotłem BWTKMAX	20A101 STEROWNIK	/ M580 Schneider Electric		135°C	MIN. TEMPERATURA WODY ZA KOTŁEM (Światło ciągłe) - alarm na komputerze - blokadowe wyłączenie napędów podmuchu pierwotnego, rusztu, podmuchów wtórnych, wyciągi pracują
3	Blokada od minimalnego przepływu wody przez kocioł BNPPKW AL. Lo1	82B1,82B2/przetwornik	APR-2000ALW/ APLISENS	0-400t/h		- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: MIN. PRZEPŁYW WODY PRZEZ KOCIOŁ (Światło ciągłe)
		20A101 STEROWNIK	/ M580 Schneider Electric		+242 t/h (67kg/s)	- alarm na komputerze - blokadowe wyłączenie napędów podmuchu pierwotnego, rusztu, podmuchów wtórnych, wyciągi pracują

4	Blokada od niskiego ciśnienia w komorze paleniskowej BNPSKP AL.Lo1	81B1,81B2/przetwornik	APR2000G /APLISENS	-250 ÷ +250Pa		<ul style="list-style-type: none"> - sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: Min. CIŚNIENIE SPALIN W KOMORZE PALENISKOWEJ (Światło ciągłe) - alarm na komputerze - blokadowe wyłączenie napędów podmuchu pierwotnego, rusztu, podmuchów wtórnych, wyciągi pracują
		20A101 STEROWNIK	/ M580 Schneider Electric		-200Pa	
5	Blokada od wysokiego ciśnienia w komorze paleniskowej BWPSKP AL.Hi1	81B1,81B2/przetwornik	APR2000G /APLISENS	-250 ÷ +250Pa		<ul style="list-style-type: none"> - sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: Max. CIŚNIENIE SPALIN W KOMORZE PALENISKOWEJ (Światło ciągłe) - alarm na komputerze - blokadowe wyłączenie napędów podmuchu pierwotnego, rusztu,
		20A101 STEROWNIK	/ M580 Schneider Electric		+15Pa	

						podmuchów wtórnych, wyciągi pracują
6	Wyłączenie eksploatacyjne od minimalnego przepływu powietrza pod ruszt BNPPKPR AL.Lo1	30B1,30B2/przetwornik	Przetwornik EE65-V-B-5 / E+E Elektronik	0 ÷ 20m/s		- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: MINIMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA POD RUSZT (Światło ciągłe) - alarm na komputerze - wyłączenie eksploatacyjne napędów rusztu, pozostałe napędy pracują
		20A101 STEROWNIK	/ M580 Schneider Electric		F~1,3m3/s	
7	Blokada od zadziałania wyłącznika awaryjnego AW_ZAŁ	05S2/wyłącznik	Przycisk bezpieczeństwa ZB5AS944/+ 2xZBE102 Schneider	n/d	n/d	- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - alarm na komputerze

8	Blokada od nie otwartej przepustnicy spalin przed baterią cyklonów strona LEWA P1_NIE_OTW –	74B1/wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa	GG711S Ifm Electronics	n/d	n/d	<ul style="list-style-type: none"> - sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: PRZEPUSTNICA P1 NIE OTWARTA - alarm na komputerze - blokadowe wyłączenie napędów podmuchu pierwotnego, rusztu, podmuchów wtórnych, wyciągi pracują
9	Blokada od nie otwartej przepustnicy spalin przed baterią cyklonów strona PRAWA P2_NIE_OTW –	75B1/wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa	GG711S Ifm Electronics	n/d	n/d	<ul style="list-style-type: none"> - sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: PRZEPUSTNICA P2 NIE OTWARTA - alarm na komputerze - blokadowe wyłączenie napędów podmuchu pierwotnego, rusztu,

						podmuchów wtórnych, wyciągi pracują
10	Blokada od nie otwartej przepustnicy spalin przed wentylatorem wyciągu strona LEWA P3_NIE_OTW –	76B1/wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa	GG711S Ifm Electronics	n/d	n/d	- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: PRZEPUSTNICA P3 NIE OTWARTA - alarm na komputerze - blokadowe wyłączenie napędów podmuchu pierwotnego, rusztu, podmuchów wtórnych, wyciągi pracują
11	Blokada od nie otwartej przepustnicy spalin przed wentylatorem wyciągu strona PRAWA P4_NIE_OTW –	77B1/wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa	GG711S Ifm Electronics	n/d	n/d	- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - dioda z opisem: PRZEPUSTNICA P4 NIE OTWARTA - alarm na komputerze

						- blokadowe wyłączenie napędów podmuchu pierwotnego, rusztu, podmuchów wtórnych, wyciągi pracują
12	Blokada od nie pracującego wentylatora wyciągu strona LEWA WYC_L_NIE_PRACA		ATV 650 Schneider Electric			- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - brak sygnalizacji pracy wentylatora wyciągowego strona LEWA - alarm na komputerze - blokadowe wyłączenie napędów podmuchu pierwotnego, rusztu, podmuchów wtórnych, pozostały wyciąg pracuje
13	Blokada od nie pracującego wentylatora wyciągu strona LEWA WYC_P_NIE_PRACA		ATV 650 Schneider Electric			- sygnalizacja akustyczna - zbiorcza lampa czerwona - brak sygnalizacji pracy wentylatora wyciągowego strona PRAWA - alarm na komputerze

						- blokadowe wyłączenie napędów podmuchu pierwotnego, rusztu, podmuchów wtórnych, pozostały wyciąg pracuje
--	--	--	--	--	--	--

Tabela 4

Uwaga:

Po każdym blokadowym wyłączeniu kotła – obsługa zobowiązana jest do ręcznego zamknięcia zasuw łukowej na leju węglowych kotła.

Zadziałanie blokady kotłowej jest stanem awaryjnym i powinno uruchomić działanie obsługi zmierzające do przywrócenia stanu pracy kotła lub urządzenia do wartości parametru lub stanu przewidzianych w instrukcji eksploatacji. Powinny zostać także uruchomione ogólne procedury bezpieczeństwa i / lub BHP przewidujących sposób postępowania dla całej ciepłowni i obsługi (organizacja pracy, kolejność i hierarchia czynności oraz poleceń, podział zadań, stosowanie technicznych środków ochrony itp.)

Po pojawieniu się stanu sygnalizacji niskiego tlenu 5% w spalinach należy podjąć działania do doprowadzenia tlenu do właściwych parametrów opisane w instrukcji eksploatacji kotła i DTR rusztu

Po pojawieniu się stanu sygnalizacji niskiego tlenu 3% w spalinach należy ręcznie zamknąć zasuwę łukową, oraz wyłączyć kocioł wg jednej z procedur opisanych w instrukcji eksploatacji kotła. Uruchomienie ponowne kotła musi następować przy zawartości tlenu w spalinach powyżej 5%.

Należy poprzez obserwację i planowanie nawęglania kotła nie dopuścić do obniżenia się poziomu paliwa do poziomu minimalnego

Po pojawieniu się stanu sygnalizacji niskiego poziomu paliwa w leju należy ręcznie zamknąć zasuwę łukową i odstawić kocioł.

6.5 Resetowanie blokad

● Procedura RES_BKT – kasowanie blokad kotłowych

- Wystąpienie przekroczenia temperatury lub spadek ciśnienia wody za kotłem
- minimalny przepływ wody przez kocioł
- nie pracujący wentylator wyciągu
- maksymalne ciśnienie spalin w komorze paleniskowej
- maksymalna temperatura wody za ekonomizerem
- nie otwarte przepustnice spalin
- wyłączenie awaryjne napędów kotła
- brak napięcia zasilania

powoduje przede wszystkim wyłączenie napędów rusztów, wentylatorów powietrza pierwotnego, wentylatorów powietrza wtórnego, a ich załączenie jest możliwe po ustaniu przyczyny blokady (i naciśnięciu przycisku kasowania) poprzez naciśnięcie przycisku START dla wybranego napędu. Nie przewiduje się samoczynnego startu urządzeń po powrocie wartości fizycznych parametrów blokadowych do wartości odpowiadających normalnej pracy kotła.

6.6 Kasowanie sygnalizacji dźwiękowej

Wystąpienie któregokolwiek zdarzenia :

- Sygnalizacja minimalnego przepływu wody przez kocioł
- Sygnalizacja wysokiej temperatury wody za kotłem
- Sygnalizacja niskiego ciśnienia wody za kotłem
- Sygnalizacja niskiego ciśnienia spalin w komorze paleniskowej

- Sygnalizacja wysokiego ciśnienia spalin w komorze paleniskowej
- Sygnalizacji niskiej zawartości tlenu w spalinach
- Blokadowe wyłączenie od minimalnego przepływu wody przez kocioł
- Blokadowe wyłączenie od maksymalnej temperatury wody za kotłem
- Blokadowe wyłączenie od minimalnego ciśnienia wody za kotłem
- Blokadowe wyłączenie od maksymalnego ciśnienia spalin w komorze paleniskowej
- wyłączenie od nie otwartej przepustnicy spalin
- wyłączenie awaryjne napędów kotła
- wyłączenie od braku napięcia zasilania

powoduje zadziałanie sygnalizacji dźwiękowej, którą można czasowo wyłączyć poprzez przyciśnięcie przycisku **41S2** opisanego jako kasowanie sygnalizacji akustycznej. Naciśnięcie przycisku **41S2** powoduje wyłączenie syreny alarmowej, ale jeżeli przyczyna która wywołała sygnalizację nie ustąpiła (trwała nieprzerwanie przez **10 min**) to sterownik **20A101** spowoduje jej powtórne załączenie.

6.7 Tryb serwisowy

W celu umożliwienia załączenia do ruchu poszczególnych urządzeń kotłowych na przykład w trakcie postoju kotła celem dokonania ich przeglądu, remontu itp. Przewiduje się na elewacji szafy zainstalowanie przełącznika **92S1** opisanego jako: **TRYB SERWISOWY – PRACA NORMALNA**. Przy wyborze trybu: **PRACA NORMALNA** aktywne są wszystkie blokady kotła, przy wyborze trybu **SERWISOWEGO** możliwe jest załączenie poszczególnych napędów przy niespełnionych warunkach parametrów blokadowych poza blokadowym wyłączeniem od:

- Blokadowe wyłączenie od maksymalnej temperatury wody za kotłem

Przełącznik **92S1** nie posiada możliwości wyciągnięcia kluczyka w pozycji **TRYB SERWISOWY**. **TRYB SERWISOWY** sygnalizowany jest przez świecenie diody **54H6** a położenie rejestrowane w systemie nadrzędnym.

Ustawienie tego przełącznika w pozycji **TRYB SERWISOWY** ograniczone jest wyłącznie do pracy serwisowej, którą definiuje się jako pracę bez ognia w palenisku i używanie go do innych celów jest zabronione. Kluczyk do stacyjki **92S1** przechowywany jest u kierownika ciepłowni i wydawany oraz zdawany jest każdorazowo za potwierdzeniem pisemnym.

7 DIAGRAM PRZYCZYN I SKUTKÓW (tabela 7)

Przyczyna: awaria, przekroczenie lub stan pracy urządzenia instalacji „ZDARZENIE”	Stan urządzeń biorących udział w blokadzie-skutek																
	RL	RP	PPL	PPP	PWL	PWP	WWL	WWP	P1	P2	P3	P4	ZLL	ZLP	Buczek i światło ciągłe	Uwagi / działania uzupełniające	
PRACA KOTŁA	1	1	1	1	1	1	1	1	OT	OT	OT	OT	OT	OT	0	Obsługa i dozór ciągły	
POSTÓJ KOTŁA	0	0	0	0	0	0	0	0	ZMK	ZMK	ZMK	ZMK	ZMK	ZMK	0	Obchód zmianowy	
WYCIĄG LEWY NIE PRACUJE	0	0	0	0	0	0	0	1	OT	OT	OT	OT	ZMK	ZMK	1	Zasuwy łukowe zamyka ręcznie obsługa z wykorzystaniem napędu elektrycznego	
WYCIĄG PRAWY NIE PRACUJE	0	0	0	0	0	0	1	0	OT	OT	OT	OT	ZMK	ZMK	1	Zasuwy łukowe zamyka ręcznie obsługa z wykorzystaniem napędu elektrycznego	
Przepływ wody przez kocioł <Fmin	0	0	0	0	0	0	1	1	OT	OT	OT	OT	ZMK	ZMK	1	Zasuwy łukowe zamyka ręcznie obsługa z wykorzystaniem napędu elektrycznego	
Temperatura wody za ekonomizerem Tzko>Tmax	0	0	0	0	0	0	1	1	OT	OT	OT	OT	ZMK	ZMK	1	j.w	

Temparatura wody za kotłem >T _{max}	0	0	0	0	0	0	1	1	OT	OT	OT	OT	ZMK	ZMK	1	j.w
Ciśnienie wody za kotłem P _k <P _{kmin}	0	0	0	0	0	0	1	1	OT	OT	OT	OT	ZMK	ZMK	1	j.w
Wysokie ciśnienie spalin w komorze paleniskowej P _C >P _{Cmax}	0	0	0	0	0	0	1	1	OT	OT	OT	OT	ZMK	ZMK	1	j.w
Niski przepływ powietrza pod ruszt strona LEWA F _p <F _{pmin}	0	0	1	1	1	1	1	1	OT	OT	OT	OT	OTW	OTW	1	j.w
Niski przepływ powietrza pod ruszt strona PRAWA F _p <F _{pmin}	0	0	1	1	1	1	1	1	OT	OT	OT	OT	OTW	OTW	1	j.w
Przepustnica spalin P1 nie otwarta	0	0	0	0	0	0	1	1	ZMK	OT	OT	OT	ZMK	ZMK	1	j.w
Przepustnica spalin P2 nie otwarta	0	0	0	0	0	0	1	1	OT	ZMK	OT	OT	ZMK	ZMK	1	j.w
Przepustnica spalin P3 nie otwarta	0	0	0	0	0	0	1	1	OT	OT	ZMK	OT	ZMK	ZMK	1	j.w
Przepustnica spalin P4 nie otwarta	0	0	0	0	0	0	1	1	OT	OT	OT	ZMK	ZMK	ZMK	1	j.w

Wyłącznik awaryjny kotła wciśnięty	0	0	0	0	0	0	1	1	OT	OT	OT	OT	ZMK	ZMK	1	j.w
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	-----	-----	---	-----

LEGENDA:

RL – ruszt LEWY

RP – ruszt PRAWY

PPL- wentylator powietrza pierwotnego LEWY

PPP - wentylator powietrza pierwotnego PRAWY

PWL- wentylator powietrza wtórnego LEWY

PWP- wentylator powietrza wtórnego LEWY

WWL – wentylator wyciągu LEWY

WWP - wentylator wyciągu PRAWY

ZŁL – zasuwa łukowa LEWA

ZŁP – zasuwa łukowa PRAWA

P1 – przepustnica spalin przed baterią cyklonów strona LEWA

P2 – przepustnica spalin przed baterią cyklonów strona PRAWA

P3 – przepustnica spalin przed wentylatorem wyciągowym strona LEWA

P4 – przepustnica spalin przed wentylatorem wyciągowym strona PRAWA

0 – URZĄDZENIE ZATRZYMANE

1 – URZĄDZENIE PRACUJE

OT – ELEMENT WYKONAWCZY URZĄDZENIA W STANIE „OTWARTY”

ZMK- ELEMENT WYKONAWCZY URZĄDZENIA W STANIE „ZAMKNIĘTY”

8 TESTY UKŁADÓW SYGNALIZACJI I BLOKAD, CZASOOKRES BADAŃ

8.1 Sygnalizacja

L.p.	Funkcja / nazwa bloku algorytmu	Metoda badań	Wymagania
1	Sygnalizacja minimalnego ciśnienia wody za kotłem	<p>a) ustawić rzeczywistą wartość ciśnienia za kotłem na $P \leq 5,0$ bar sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p> <p>b) ustawić zadajnikiem prądowym wartość ciśnienia za kotłem na $P \leq 5,0$ bar sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p> <p>Za prawidłowe działanie sygnalizacji uznaje się prawidłowe zachowanie dla prób a i b</p> <p>Częstotliwość próby 1 raz /rok</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p> <p>- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim)</p> <p>- kalibracja przetwornika raz na pięć lat lub po wymianie</p>
2	Sygnalizacja maksymalnej temperatury wody za kotłem SWTKMAX	<p>a) ustawić rzeczywistą wartość temperatury wody za kotłem na $T_{zk}=132$ st.C sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p> <p>b) ustawić zadajnikiem prądowym wartość temperatury wody za kotłem na $T_{zk}=132$ st.C sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p> <p>Za prawidłowe działanie sygnalizacji uznaje się prawidłowe zachowanie dla prób a i b</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p> <p>- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim)</p> <p>- kalibracja przetwornika raz na dwa lata lub po wymianie</p>

		Częstotliwość próby 1 raz /rok	
3	Sygnalizacja minimalnej temperatury wody do kotła SWTKMIN	<p>a) ustawić rzeczywistą wartość temperatury wody przed kotłem na $T_{pk}=73$ st.C sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p> <p>b) ustawić zadajnikiem prądowym wartość temperatury wody przed kotłem na $T_{pk}=73$ st.C sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p> <p>Za prawidłowe działanie sygnalizacji uznaje się prawidłowe zachowanie dla prób a i b</p> <p>Częstotliwość próby 1 raz /rok</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p> <p>- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim)</p> <p>- kalibracja przetwornika raz na dwa lata lub po wymianie</p>
4	Sygnalizacja minimalnego przepływu wody przez kocioł SNPPKW AL. Lo1	<p>a) ustawić rzeczywistą wartość przepływu za kotłem na $Q \leq 260$ t/h sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p> <p>b) ustawić wartość przepływu zadajnikiem prądowym na $Q \leq 260$ t/h sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p> <p>Za prawidłowe działanie sygnalizacji uznaje się prawidłowe zachowanie dla prób a i b</p> <p>Częstotliwość próby 1 raz /rok</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p> <p>- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim)</p> <p>- kalibracja przetwornika raz na pięć lat lub po wymianie</p>
5	Sygnalizacja maksymalnego przepływu wody	<p>a) ustawić rzeczywistą wartość przepływu za kotłem na $Q \geq 310$ t/h zinterpretować wyniki działania wg dokumentacji AKPiA kotła</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p> <p>- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika</p>

	przez kocioł SNPPKW AL.Hi1	<p>b) ustawić wartość przepływu zadajnikiem prądowym na $Q \geq 310$ t/h sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p> <p>Za prawidłowe działanie sygnalizacji uznaje się prawidłowe zachowanie dla prób a i b</p> <p>Częstotliwość próby 1 raz /rok</p>	<p>pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim)</p> <p>- kalibracja przetwornika raz na pięć lat lub po wymianie</p>
7	Sygnalizacja niskiego ciśnienia w komorze paleniskowej SNPSKP AL.Lo1	<p>a) ustawić rzeczywistą wartość ciśnienia w komorze na $P = -180$ Pa sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p> <p>b) ustawić wartość podciśnienia zadajnikiem ciśnienia na -180 Pa sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p> <p>Za prawidłowe działanie sygnalizacji uznaje się prawidłowe zachowanie dla prób a lub b</p> <p>Częstotliwość próby 1 raz /rok</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p> <p>- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim)</p> <p>- kalibracja przetwornika raz na dwa lata lub po wymianie</p>
8	Sygnalizacja wysokiego ciśnienia w komorze paleniskowej SWPSKP AL.Hi1	<p>a) ustawić rzeczywistą wartość ciśnienia w komorze na $P = +5$ Pa sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p> <p>b) ustawić wartość podciśnienia zadajnikiem ciśnienia na $+5$ Pa sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p> <p>Za prawidłowe działanie sygnalizacji uznaje się prawidłowe</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p> <p>- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim)</p> <p>- kalibracja przetwornika raz na dwa lata lub po wymianie</p>

		zachowanie dla prób a lub b Częstotliwość próby 1 raz /rok	
9	Sygnalizacja niskiej zawartości tlenu w spalinach SNO2S AL.Lo1	a) wykalibrować analizator dwoma gazami wzorcowymi b) ustawić wartość tlenu zadajnikiem prądowym na <6% sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji Za prawidłowe działanie sygnalizacji uznaje się prawidłowe zachowanie dla prób a i b	- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje) - aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim) - kalibracja przetwornika raz na rok lub po wymianie
10	Sygnalizacja niskiej zawartości tlenu w spalinach SNO2S AL.Lo2	a) podać na analizator gaz wzorcowy o 2,91% zawartości tlenu sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji b) ustawić wartość tlenu zadajnikiem prądowym na <3% sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji Za prawidłowe działanie sygnalizacji uznaje się prawidłowe zachowanie dla prób a lub a i b Częstotliwość próby 1 raz /rok	- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje) - aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim) - kalibracja przetwornika raz na rok lub po wymianie
11	Sygnalizacja niskiego poziomu paliwa w leju węglowym	Obniżyć poziom paliwa poniżej dopuszczalnego poziomu sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji	- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)

	SNP AL.Lo1		
12	Sygnalizacja minimalnego przepływu powietrza pod ruszt SNPPKPR AL.Lo1	<p>a) ustawić wartość obrotów wentylatora podmuchowego dla wydatku $F = 2,0 \text{ m}^3/\text{s}$ sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p> <p>Częstotliwość próby 1 raz /rok</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p> <p>- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim)</p> <p>- kalibracja przetwornika raz na dwa lata lub po wymianie</p>
13	Sygnalizacja maksymalnej temperatury wody za ekonomizerem SWTEKOKMAX	<p>a) ustawić rzeczywistą wartość temperatury wody za ekonomizerem na $T_{\text{zeko}} = 150 \text{ st.C}$ sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p> <p>b) ustawić zadajnikiem prądowym wartość temperatury wody za ekonomizerem na $T_{\text{zeko}} = 150 \text{ st.C}$ sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p> <p>Za prawidłowe działanie sygnalizacji uznaje się prawidłowe zachowanie dla prób a lub a i b</p> <p>Częstotliwość próby 1 raz /rok</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p> <p>- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim)</p> <p>- kalibracja przetwornika raz na dwa lata lub po wymianie</p>
14	Sygnalizacja maksymalnej temperatury spalin za ekonomizerem SSTEKOKMAX	<p>a) ustawić rzeczywistą wartość temperatury spalin za ekonomizerem na $T_{\text{seko}} = 180 \text{ st.C}$ sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p> <p>b) ustawić zadajnikiem prądowym wartość temperatury spalin za ekonomizerem na $T_{\text{seko}} = 180 \text{ st.C}$ sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 3 pkt 6.4.3 niniejszej dokumentacji</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p> <p>- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim)</p> <p>- kalibracja przetwornika raz na dwa lata lub po wymianie</p>

		<p>Za prawidłowe działanie sygnalizacji uznaje się prawidłowe zachowanie dla prób a lub a i b</p> <p>Częstotliwość próby 1 raz /rok</p>	
--	--	---	--

8.2 Blokada

L.p.	Funkcja / nazwa bloku algorytmu	Metoda badań	Wymagania
1	<p>Blokada minimalnego ciśnienia wody za kotłem</p> <p>BNPKMIN</p>	<p>a) ustawić rzeczywistą wartość ciśnienia za kotłem na $P \leq 4,5$ bar sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji</p> <p>b) ustawić zadajnikiem prądowym wartość ciśnienia za kotłem na $P \leq 4,5$ bar sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji</p> <p>Za prawidłowe działanie sygnalizacji uznaje się prawidłowe zachowanie dla prób a i b</p> <p>Częstotliwość próby 1 raz /rok</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p> <p>- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim)</p> <p>- kalibracja przetwornika raz na pięć lat lub po wymianie</p>
2	<p>Blokada maksymalnej temperatury wody za kotłem</p> <p>BWTKMAX</p>	<p>a) ustawić rzeczywistą wartość temperatury wody za kotłem na $T_{zk}=135$ st.C sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji</p> <p>b) ustawić zadajnikiem prądowym wartość temperatury wody za kotłem na $T_{zk}=135$ st.C dla obwodu 80B3 i 80B4 sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji</p> <p>Za prawidłowe działanie sygnalizacji uznaje się prawidłowe zachowanie dla prób a i b</p> <p>Częstotliwość próby 1 raz /rok</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p> <p>- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim)</p> <p>- kalibracja przetwornika raz na dwa lata lub po wymianie</p>

3	<p>Blokada od minimalnego przepływu wody przez kocioł</p> <p>BNPPKW AL.Lo1</p>	<p>a) ustawić rzeczywistą wartość przepływu za kotłem na $Q \leq 242$ t/h sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji</p> <p>b) ustawić wartość przepływu zadajnikiem prądowym na $Q \leq 242$ sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji</p> <p>Za prawidłowe działanie sygnalizacji uznaje się prawidłowe zachowanie dla prób a i b</p> <p>Częstotliwość próby 1 raz /rok</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p> <p>- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim)</p> <p>- kalibracja przetwornika raz na pięć lat lub po wymianie</p>
	<p>Blokada od niskiego ciśnienia w komorze paleniskowej</p> <p>BNPSKP AL.Lo1</p>	<p>a) ustawić rzeczywistą wartość ciśnienia w komorze paleniskowej $P \leq -200$Pa sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji</p> <p>b) ustawić wartość ciśnienia w komorze paleniskowej zadajnikiem prądowym na $P \leq -200$Pa sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji</p> <p>Za prawidłowe działanie sygnalizacji uznaje się prawidłowe zachowanie dla prób a i b</p> <p>Częstotliwość próby 1 raz /rok</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p> <p>- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim)</p> <p>- kalibracja przetwornika raz na pięć lat lub po wymianie</p>
	<p>Blokada od wysokiego ciśnienia w komorze paleniskowej</p> <p>BWPSKP AL.Hi1</p>	<p>a) ustawić rzeczywistą wartość ciśnienia w komorze paleniskowej $P \geq +15$Pa sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji</p> <p>b) ustawić wartość ciśnienia w komorze paleniskowej zadajnikiem prądowym na $P \geq +15$Pa sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p> <p>- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim)</p> <p>- kalibracja przetwornika raz na pięć lat lub po</p>


		<p>pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji</p> <p>Za prawidłowe działanie sygnalizacji uznaje się prawidłowe zachowanie dla prób a i b</p> <p>Częstotliwość próby 1 raz /rok</p>	wymianie
	<p>Wyłączenie eksploatacyjne od minimalnego przepływu powietrza pod ruszt</p> <p>BNPPKPR AL.Lo1</p>	<p>a) ustawić rzeczywistą wartość przepływu pod ruszt $Q \leq 1,3 \text{ m}^3/\text{s}$ sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji</p> <p>b) ustawić przepływu pod ruszt j zadajnikiem prądowym na $Q \leq 1,3 \text{ m}^3/\text{s}$ sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji</p> <p>Za prawidłowe działanie sygnalizacji uznaje się prawidłowe zachowanie dla prób a i b</p> <p>Częstotliwość próby 1 raz /rok</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p> <p>- aktualne badanie kalibracyjne: przetwornika pomiarowego oraz wtórników (mierniki na elewacji rozdzielnic, wskazania na komputerze i panelu operatorskim)</p> <p>- kalibracja przetwornika raz na pięć lat lub po wymianie</p>
	<p>Blokada od zadziałania wyłącznika awaryjnego</p> <p>AW_ZAŁ</p>	<p>Wcisnąć przycisk 05S2 opisany jako „WYŁĄCZENIE AWARYJNE” znajdujący się na elewacji szafy sterowniczej kotła</p> <p>sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji</p> <p>Częstotliwość próby 1 raz /rok</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p>
	<p>Blokada od nie otwartej przepustnicy spalin przed baterią cyklonów strona</p>	<p>Przymknąć przepustnicę na stan niepełnego otwarcia</p> <p>sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji</p> <p>Częstotliwość próby 1 raz /rok</p>	<p>- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)</p>

	LEWA P1_NIE_OTW		
	Blokada od nie otwartej przepustnicy spalin przed baterią cyklonów strona PRAWA P2_NIE_OTW	Przymknąć przepustnicę na stan niepełnego otwarcia sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji Częstotliwość próby 1 raz /rok	- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)
	Blokada od nie otwartej przepustnicy spalin przed wentyaltorem wyciągu strona LEWA P3_NIE_OTW	Przymknąć przepustnicę na stan niepełnego otwarcia sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji Częstotliwość próby 1 raz /rok	- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)
	Blokada od nie otwartej przepustnicy spalin przed wentyaltorem wyciągu strona PRAWA P4_NIE_OTW	Przymknąć przepustnicę na stan niepełnego otwarcia sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji Częstotliwość próby 1 raz /rok	- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)
	Blokada od nie pracującego	Wyłączyć wentylator wyciągowy strony LEWEJ	

	wentylatora wyciągu strona LEWA WYC_L_NIE_PR ACA	sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji Częstotliwość próby 1 raz /rok	
	Blokada od nie pracującego wentylatora wyciągu strona PRAWA WYC_P_NIE_PR ACA	Wyłączyć wentylator wyciągowy strony LEWEJ sprawdzić zgodność testu z opisem zawartym w kolumnie „Działanie” tabeli nr 4 pkt 6.4.4 niniejszej dokumentacji Częstotliwość próby 1 raz /rok	- brak wskazań mogących świadczyć o nieprawidłowości wskazań lub działania (ocena wzrokowa, obserwacje)

- 9 ALGORYTM BLOKAD**
- 10 ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW**
- 11 ZBIORCZY WYKAZ INSTRUMENTACJI AKPiA KOTŁA**
- 12 OBLICZENIA POZIOMU NIENARUSZALNOŚCI ZABEZPIECZEŃ**
- 13 SCHEMATY ELEKTRYCZNE**

ALGORYTM DZIAŁANIA UKŁADU BLOKAD



		WYKAZ INSTRUMENTACJI - ZEC WOŁOMIN								
		OBIEKT: NUMER I NAZWA WYROBU: NUMER I NAZWA SCHEMATU:	ZEC WOŁOMIN KOCIOŁ K1	Nr.projektu: Nr.rys.klienta:	I-022-2018					
LP	NR OBWODU	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRODUCENT	TYP	LOKALIZ.	UWAGI	FUNKCJA W SYSTEMIE ZABEZPIECZEŃ	NR SCHEMATU OBWODOWEGO	UWAGI	REW.
1	21B1	Ciśnienie wody do kotła	APLISENS ZPDA	PC-28/0+2,5MPa/PD/M + ZM-15-01-15.1-00/3-0-1 + MKP05-010100					ISTNIEJĄCE	
2	21B3	Temperatura wody do kotła	Guenther	Czujnik z wymiennym wkładem pomiarowym Pt100, osłona 1.4541, M20x1,5, z zamontowanym przetwornikiem w głowicy 4-20mA Typ: APTOPG-11-160-M20x1,5-B/3p-0...200					ISTNIEJĄCE	
3	23B1	Ciśnienie powietrz strefa II strona LEWA	APLISENS	PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD					ISTNIEJĄCE	
4	23B2	Ciśnienie powietrz strefa III strona LEWA	APLISENS	PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD					ISTNIEJĄCE	
5	23B3	Ciśnienie powietrz strefa IV strona LEWA	APLISENS	PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD					ISTNIEJĄCE	
6	23B4	Ciśnienie powietrz strefa V strona LEWA	APLISENS	PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD					ISTNIEJĄCE	
7	24B1	Ciśnienie powietrz strefa VI strona LEWA	APLISENS	PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD					ISTNIEJĄCE	
8	24B2	Ciśnienie powietrz strefa II strona PRAWA	APLISENS	PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD					ISTNIEJĄCE	
9	24B3	Ciśnienie powietrz strefa III strona PRAWA	APLISENS	PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD					ISTNIEJĄCE	
10	24B4	Ciśnienie powietrz strefa IV strona PRAWA	APLISENS	PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD					ISTNIEJĄCE	

		WYKAZ INSTRUMENTACJI - ZEC WOŁOMIN									
		OBIEKT: NUMER I NAZWA WYROBU: NUMER I NAZWA SCHEMATU:		ZEC WOŁOMIN KOCIOŁ K1		Nr.projektu: Nr.rys.klienta:		I-022-2018			
LP	NR OBWODU	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRODUCENT	TYP	LOKALIZ	UWAGI	FUNKCJA W SYSTEMIE ZABEZPIECZEŃ	NR SCHEMATU OBWODOWEGO	UWAGI	REW.	
11	25B1	Ciśnienie powietrz strefa V strona PRAWA	APLISENS	PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD					ISTNIEJĄCE		
12	25B2	Ciśnienie powietrz strefa VI strona PRAWA	APLISENS	PC-50/0+1kPa/4+20mA/PD					ISTNIEJĄCE		
13	25B3	Ciśnienie powietrza pierwotnego str. LEWA	APLISENS	PC-50/0+1,6kPa/4+20mA/PD					ISTNIEJĄCE		
14	25B4	Ciśnienie powietrza pierwotnego str. PRAWA	APLISENS	PC-50/0+1,6kPa/4+20mA/PD					ISTNIEJĄCE		
15	26B1	Pomiar tlenu w spalinach str. LEWA	SENSOR PRODUCT	Analizator C-104			SYGNALIZACJA		ISTNIEJĄCE		
16	26B2	Pomiar tlenu w spalinach str. PRAWA	Guenther + ZPDA	Analizator C-104			SYGNALIZACJA		ISTNIEJĄCE		
17	26B3	Temperatura spalin za podgrzewaczem str. LEWA	APLISENS	Czujnik z wymiennym wkładem pomiarowym Pt100, osłona 1.4541, M20x1,5, z zamontowanym przetwornikiem w głowicy 4-20mA Typ: APTOPG-11-1000-M20x1,5-0...400			SYGNALIZACJA		ISTNIEJĄCE		
18	26B4	Temperatura spalin za podgrzewaczem str. PRAWA	APLISENS	Czujnik z wymiennym wkładem pomiarowym Pt100, osłona 1.4541, M20x1,5, z zamontowanym przetwornikiem w głowicy 4-20mA Typ: APTOPG-11-1000-M20x1,5-0...400			SYGNALIZACJA		ISTNIEJĄCE		
19	27B1	Temperatura spalin przed podgrzewaczem str. LEWA	APLISENS	Czujnik z wymiennym wkładem pomiarowym Pt100, osłona 1.4541, M20x1,5, z zamontowanym przetwornikiem w głowicy 4-20mA Typ: APTOPG-11-1000-M20x1,5-0...600					ISTNIEJĄCE		
20	27B2	Temperatura spalin przed podgrzewaczem str. PRAWA	APLISENS	Czujnik z wymiennym wkładem pomiarowym Pt100, osłona 1.4541, M20x1,5, z zamontowanym przetwornikiem w głowicy 4-20mA Typ: APTOPG-11-1000-M20x1,5-0...600					ISTNIEJĄCE		

		WYKAZ INSTRUMENTACJI - ZEC WOŁOMIN								
		OBIEKT: NUMER I NAZWA WYROBU: NUMER I NAZWA SCHEMATU:	ZEC WOŁOMIN KOCIOŁ K1	Nr.projektu: Nr.rys.klienta:	I-022-2018					
LP	NR OBWODU	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRODUCENT	TYP	LOKALIZ.	UWAGI	FUNKCJA W SYSTEMIE ZABEZPIECZEŃ	NR SCHEMATU OBWODOWEGO	UWAGI	REW.
21	27B3	Podciśnien ie spalin przed podgrzewaczem str. LEWA	APLISENS	PC-50/-2,0+-0kPa/4+20mA/P					ISTNIEJĄCE	
22	27B4	Podciśnien ie spalin przed podgrzewaczem str. PRAWA	APLISENS	PC-50/-2,0+-0kPa/4+20mA/P					ISTNIEJĄCE	
23	28B1	Podciśnieniu ie spalin za cyklonami str. LEWA	APLISENS	Przetwornik ciśnienia PC50/ - 5,0 - +0,0kPa/4-20mA/M Z przyłączem elektrycznym PZ(IP65)					ISTNIEJĄCE	
24	28B2	Podciśnieniu ie spalin za cyklonami str. PRAWA	APLISENS	Przetwornik ciśnienia PC50/ - 5,0 - +0,0kPa/4-20mA/M Z przyłączem elektrycznym PZ(IP65)					ISTNIEJĄCE	
25	28B3	Podciśnien ie spalin za podgrzewaczem str. LEWA	APLISENS	PC-50/-2,0+-0kPa/4+20mA/P					ISTNIEJĄCE	
26	28B4	Podciśnien ie spalin za podgrzewaczem str. PRAWA	APLISENS	PC-50/-2,0+-0kPa/4+20mA/P					ISTNIEJĄCE	
27	29B1	Temperatura w ODŻUŻLACZU str. LEWA	APLISENS	Pt100 kl.B, 0-200 st.C, z przetwornikiem w głowicy 4-20mA,I=100, gwint M20x1,5 Czujnik z wymiennym wkładem pomiarowym Pt100, kl B osłona 1.4541, M20x1,5, z zamontowanym przetwornikiem w głowicy 4-20mA, Typ: APTOPGN-11-100-M20x1,5-0...200					ISTNIEJĄCE	
28	29B2	Temperatura w ODŻUŻLACZU str. PRAWA	APLISENS	Pt100 kl.B, 0-200 st.C, z przetwornikiem w głowicy 4-20mA,I=100, gwint M20x1,5 Czujnik z wymiennym wkładem pomiarowym Pt100, kl B osłona 1.4541, M20x1,5, z zamontowanym przetwornikiem w głowicy 4-20mA, Typ: APTOPGN-11-100-M20x1,5-0...200					ISTNIEJĄCE	
29	30B1	Podciśnienie spalin przed cyklonami str. LEWA	APLISENS	Przetwornik ciśnienia PC50/ - 5,0 - +0,0kPa/4-20mA/M					ISTNIEJĄCE	
30	30B2	Podciśnienie spalin przed cyklonami str. PRAWA	APLISENS	Przetwornik ciśnienia PC50/ - 5,0 - +0,0kPa/4-20mA/M					ISTNIEJĄCE	


		WYKAZ INSTRUMENTACJI - ZEC WOŁOMIN								
		OBIEKT: NUMER I NAZWA WYROBU: NUMER I NAZWA SCHEMATU:		ZEC WOŁOMIN KOCIOŁ K1	Nr.projektu: Nr.rys.klienta:	I-022-2018				
LP	NR OBWODU	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRODUCENT	TYP	LOKALIZ	UWAGI	FUNKCJA W SYSTEMIE ZABEZPIECZEŃ	NR SCHEMATU OBWODOWEGO	UWAGI	REW.
31	30B3	Przepływ powietrza pod ruszt str. LEWA	INTROL	Przetwornik EE65-V-B-5 /0-20m/s/			wyłączenie eksploatacyjne		PROJEKTOWANE	
32	30B4	Przepływ powietrza pod ruszt str. PRAWA	INTROL	Przetwornik EE65-V-B-5 /0-20m/s/			wyłączenie eksploatacyjne		PROJEKTOWANE	
33	31B1	Temperatura wody za ekonomizerem str. LEWA	GUENTHER	Czujnik temperatury55-WES-400-M20x1,5-Pt100-B-3, nie zwężane, głębokość zanurzenia 250mm) + Przetwornik PT (we: Pt100 3p, wy: 4..20mA, 0..100oC)			sygnalizacja		ISTNIEJĄCE	
34	31B2	Temperatura wody za ekonomizerem str. PRAWA	GUENTHER	Czujnik temperatury55-WES-400-M20x1,5-Pt100-B-3, nie zwężane, głębokość zanurzenia 250mm) + Przetwornik PT (we: Pt100 3p, wy: 4..20mA, 0..100oC)			sygnalizacja		ISTNIEJĄCE	
35	32B1	TEMPERATURA OBMURZA STR. LEWA	GUENTHER	Czujnik temperatury55-WES-400-M20x1,5-Pt100-B-3, nie zwężane, głębokość zanurzenia 400mm) + Przetwornik PT (we: Pt100 3p, wy: 4..20mA, 0..100oC)					ISTNIEJĄCE	
36	32B2	TEMPERATURA OBMURZA STR. PRAWA	LIMATHERM	termopara, 0-1200stC, z przetwornikiem w głowicy 4-20mA,I =1000, uchwyt mocujący Czujnik NiCr-Ni, k2, osłona fi22 1.4841, z zamontowanym przetwornikiem w głowicy 4-20mA i uchwytem mocującym Typ: APTTKU-11-1000-1.4841-0...1000 +UZ-11-22					ISTNIEJĄCE	
37	32B3	Temperatura w komorze paleniskowej str. LEWA	LIMATHERM	termopara, 0-1000stC, z przetwornikiem w głowicy 4-20mA,I =1000, uchwyt mocujący Czujnik NiCr-Ni, k2, osłona fi22 1.4841, z zamontowanym przetwornikiem w głowicy 4-20mA i uchwytem mocującym Typ: APTTKU-11-1000-1.4841-0...1000 +UZ-11-22					ISTNIEJĄCE	
38	32B4	Temperatura w komorze paleniskowej str. PRAWA	LIMATHERM	termopara, 0-1000stC, z przetwornikiem w głowicy 4-20mA,I =1000, uchwyt mocujący Czujnik NiCr-Ni, k2, osłona fi22 1.4841, z zamontowanym przetwornikiem w głowicy 4-20mA i uchwytem mocującym Typ: APTTKU-11-1000-1.4841-0...1000 +UZ-11-22					ISTNIEJĄCE	
39	74B1	Sygnalizacja otwarcia przepustnicy P1 przed bat. Cyklonów strona LEWA	Ifm Electronic Gmbh	Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa GG711S			BLOKADA		PROJEKTOWANE	

		WYKAZ INSTRUMENTACJI - ZEC WOŁOMIN								
		OBIEKT: NUMER I NAZWA WYROBU: NUMER I NAZWA SCHEMATU:		ZEC WOŁOMIN KOCIOŁ K1	Nr.projektu: Nr.rys.klienta:	I-022-2018				
LP	NR OBWODU	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRODUCENT	TYP	LOKALIZ	UWAGI	FUNKCJA W SYSTEMIE ZABEZPIECZEŃ	NR SCHEMATU OBWODOWEGO	UWAGI	REW.
40	75B1	Sygnalizacja otwarcia przepustnicy P2 przed bat. Cyklonów strona PRAWA	Ifm Electronic Gmbh	Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa GG711S			BLOKADA		PROJEKTOWANE	
41	76B1	Sygnalizacja otwarcia przepustnicy P3 przed went. wyciągu strona LEWA	Ifm Electronic Gmbh	Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa GG711S			BLOKADA		PROJEKTOWANE	
42	77B1	Sygnalizacja otwarcia przepustnicy P4 przed went. wyciągu strona PRAWA	Ifm Electronic Gmbh	Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa GG711S			BLOKADA		PROJEKTOWANE	
43	78B1	Kontrola poziomu paliwa w leju STRONA LEWA	Ifm Electronic Gmbh	Wibracyjny sygnalizator poziomu materiałów sypkich Soliphant T FTM20 zasilanie 230 V AC 50 Hz wyjście DC-PNP przyłączy procesowe gwint R1"			SYGNALIZACJA		PROJEKTOWANE	
44	79B1	Kontrola poziomu paliwa w leju STRONA PRAWA	Ifm Electronic Gmbh	Wibracyjny sygnalizator poziomu materiałów sypkich Soliphant T FTM20 zasilanie 230 V AC 50 Hz wyjście DC-PNP przyłączy procesowe gwint R1"			SYGNALIZACJA		PROJEKTOWANE	
#ADR!	80B1	Ciśnienie wody za kotłem	APLISENS ZPDA	APC-2000ALW/0+2,5MPa/PD/M + MKP05-010100		zaworek manometryczny LO -LOCK OPEN wg pkt. 6.2.1 opisu dokumentacji AKPiA	BLOKADA		PROJEKTOWANE	
#ADR!	80B2	Ciśnienie wody za kotłem	APLISENS ZPDA	APC-2000ALW/0+2,5MPa/PD/M + MKP05-010100		zaworek manometryczny LO -LOCK OPEN wg pkt. 6.2.1 opisu dokumentacji AKPiA	BLOKADA		PROJEKTOWANE	
#ADR!	80B3	Temperatura wody za kotłem	Guenther	Czujnik temperatury 50-WMS-11, przetwornik 0-200st/C/4-20mA montowany w głowicy,(fi9mm. mat.1.4571)-0(ost. ceramiczna)-0(nieprzewężany na końcu)-7(głowica BUS,)-1xPt100/3p-2(gwint mocujący - przesuwny śrubunek M20x1,5)-l=400mm			BLOKADA		PROJEKTOWANE	
#ADR!	80B4	Temperatura wody za kotłem	Guenther	Czujnik temperatury 55-WES-600-M20x1,5-Pt100-A-3, nie zwężane, głębokość zanurzenia 600mm) + Przetwornik PT (we: Pt100 3p, wy: 4..20mA, 0..300oC) + MKT03-010101			BLOKADA		PROJEKTOWANE	
#ADR!	81B1	Podciśnienie spalin w komorze paleniskowej str. LEWA	APLISENS	APR-2000ALW SAFETY/-2 + +2kPa/-200 + +200Pa/P + adapter M20x1,5 / fi6x1			BLOKADA		PROJEKTOWANE	


		WYKAZ INSTRUMENTACJI - ZEC WOŁOMIN									
		OBIEKT: NUMER I NAZWA WYROBU: NUMER I NAZWA SCHEMATU:		ZEC WOŁOMIN KOCIOŁ K1		Nr.projektu: Nr.rys.klienta:		I-022-2018			
LP	NR OBWODU	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRODUCENT	TYP	LOKALIZ.	UWAGI	FUNKCJA W SYSTEMIE ZABEZPIECZEŃ	NR SCHEMATU OBWODOWEGO	UWAGI	REW.	
#ADR!	81B2	Podciśnienie spalin w komorze paleniskowej str. PRAWA	APLISENS	APR-2000ALW SAFETY/-2 ÷ +2kPa/-200 ÷ +200Pa/P + adapter M20x1,5 / fi6x1			BLOKADA		PROJEKTOWANE		
#ADR!	82B1	Przepływ wody przez kocioł (BLOKADA)	APLISENS ZPDA	Przetwornik różnicy ciśnień APR-2000ALW SAFETY/0÷100kPa/0÷25kPa/C (0÷400 t/h) ch-ka pierwiastkowa + zawór pięciodrogowy MEZ11-00 +		zaworek manometryczny LO -LOCK OPEN wg pkt. 10.2.2 opisu dokumentacji AKPiA	BLOKADA		PROJEKTOWANE		
#ADR!	82B2	Przepływ wody przez kocioł (BLOKADA)	APLISENS ZPDA	Przetwornik różnicy ciśnień APR-2000ALW SAFETY/0÷100kPa/0÷25kPa/C (0÷400 t/h) ch-ka pierwiastkowa + zawór pięciodrogowy MEZ11-00 +		zaworek manometryczny LO -LOCK OPEN wg pkt. 10.2.2 opisu dokumentacji AKPiA	BLOKADA		PROJEKTOWANE		
#ADR!	100B1,100B11	Przepływ wody przez kocioł (BLOKADA)	SIEMENS	ULTRADŹWIĘKOWY PRZETWORNIK PRZEPŁYWU DO CIEPŁOMIERZA SITRANS FUE380 URZĄDZENIE SKŁADA SIĘ Z: - CZUJNIKA PRZEPŁYWU FUE380 - PRZETWORNIKA SYGNAŁU FUE080 DANE TECHNICZNE: - PRZYŁĄCZA KOLNIERZOWE DN250, PN25 WG EN1092-1 - WERSJA ROZDZIELNA, KABEL 5 M - ZATWIERDZENIE TYPU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ MID, WG: DK-0200-MI004-005; OIML R75 - QN: 800 M3/H, QMAKS: 1 120 M3/H, QMIN: 8 M3/H - WERSJA Z LEGALIZACJĄ - NASTAWA WYJŚCIA IMPULSOWEGO: 10 L/IMP - MATERIAŁ RURY POMIAROWEJ I KOLNIERZY: DLA DN50 - DN80 - BRĄZ (MAX.150C) DLA DN100 - DN1200 - STAL WĘGLOWA - MATERIAŁ SOND: STAL AISI 316 - TEMPERATURA MEDIUM: WERSJA KOMPAKT: 120C WERSJA ROZŁĄCZNA: 200C - PRZETWORNIK FUE080 Z WYŚWIETLACZEM OBUDOWA POLYAMID, IP67 DOKŁADNOŚĆ: 0,5%+0,02(Q_NOM/Q_AKTUALNE)% NAP. ZASILANIA: 115-230V AC Z PODTRZYMANIEM BATERYJNYM WYJŚCIE IMPULSOWE KOMUNIKACJA: IRDA Z MODBUS RTU - TABLICZKA W J. POLSKIM ZGODNIE Z MID DK-0200-MI004-005; (EN 1434 / OIML R75) - SZEROKOŚĆ IMPULSU: 10 MS				ISTNIEJĄCE			
#ADR!	100U1	Przelicznik energii cieplnej	KAMSTRUP	MULTIACAL MC602					ISTNIEJĄCE		


		WYKAZ INSTRUMENTACJI - ZEC WOŁOMIN								
		OBIEKT: NUMER I NAZWA WYROBU: NUMER I NAZWA SCHEMATU:		ZEC WOŁOMIN KOCIOŁ K1		Nr.projektu: Nr.rys.klienta:		I-022-2018		
LP	NR OBWODU	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRODUCENT	TYP	LOKALIZ.	UWAGI	FUNKCJA W SYSTEMIE ZABEZPIECZEŃ	NR SCHEMATU OBWODOWEGO	UWAGI	REW.

Wersja	Uwagi	Data	Podpis	Sprawdził
A	...	00/00/00	J.Janik	...



Rysunek wykonany w AutoCAD 2008		Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Centrum Termoenergetyki Kraków w rozumieniu art.11, ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być wykorzystywane, powielane czy udostępniane przez kogokolwiek bez pisemnego zezwolenia, pod rygorem sankcji finansowych i karnych.		
Rysunek nie wymaga własnoręcznych podpisów jako właściwie zatwierdzony w systemie informatycznym Przedsiębiorstwa – Centrum Termoenergetyki				
Projektował J. Janik J.Orlikowski	Sprawdził A. Łukaszewicz	Inwestor ZEC Wołomin	Typ WR-25 014/M	Data 10/2018
Centrum Termoenergetyki Kraków Tel: 48 (604) 251 441		Schemat obiegu wody		
2518161 099 01-A2		Edycja 0	Arkusz 1/1	



Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Centrum Termoelektryki w rozumieniu art.11, ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być wykorzystywane, powielane czy udostępniane przez kogokolwiek bez pisemnego zezwolenia, pod rygorem sankcji finansowych i karnych.					Rysunek wykonany w AutoCAD 2008	
Projektował J. Janik J.Orlikowski	Sprawdził A. Łukaszewicz	Inwestor -----	Typ WR-25	Data 10/2018	Skala ---	
 Centrum Termoelektryki Kraków Tel: 48 (604) 251 441			Schemat opomiarowania kotła (P&ID)			
			WR25_M 075 03-A3	Edycja 0	Arkusz 1/1	

Rozdzielnica SK-1
I-022-2018

ELEMENTY ISTNIEJĄCE					
1.		Nazwa elementu, urządzenia	J.m.	Ilość	Uwagi
2.		STEROWNIK TSX PREMIUM Jak niżej:	Kpl	1	
3.		Jednostka Centralna TSX 573623M	Szt	1	Do demontażu
4.		Kaseta RKY 12 Ex	Szt	1	
5.		Kaseta RKY 4 Ex	Szt	1	
6.		Kabel BUS X 1m TSXCBY010K	Szt	1	
7.		Terminatory TSX TLY EX	Kpl	1	
8.		Zasilacz PSY 2600 M	Szt	2	
9.		Moduł wejść analogowych TSX AEY 1600	szt	4	
10.		Moduł wyjść analogowych TSX ASY 800	szt	2	
11.		Moduł wejść binarnych TSX 64D2K	Szt	1	
12.		Moduł wyjść binarnych TSX 64T2K	Szt	1	
13.		Listwa ABE-7 R16S210	szt	2	
14.		Listwa ABE-7 CPA03	Szt	10	
15.		Kabel CAP030	szt	10	
16.		Kabel HE10	szt	8	
17.		Panel operatorski XBTF023110 9,5'' KOLOR + kabel XBTZ968	kpl	1	
18.		Szafa SAREL z płytą montaż. i cokołem 100 wym. 2000x800x400	Szt.	3	
19.	05QG	Wyłącznik ŁK-25/2.42* z czerwonym pokrętkiem i żółtym tłem, 2 segmenty, kąt obrotu 90°, 2 położenia	Szt.	1	SPAMEL 56-416 Twardogóra Ul. Wojska Polskiego 3 (0-71) 31-58-201
20.	05F1	Wkładka topikowa DO2 32A gL	Szt.	3	FABRYKA SPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO POLAM-PUŁTUSK S.A 06-100 PUŁTUSK ul. Kolejowa 18 tel. 02383281 do 8
21.	05F6	Wkładka topikowa DO1 10A	Szt.	1	
22.	05F4,05F8, 05F5	Wkładka topikowa DO1 16A	szt	3	
23.	05F1	Gniazdo z pokrywą maskującą do mocowania na listwę D02N-K	Szt.	3	
24.	05F4, 05F5,	Gniazdo z pokrywą maskującą do	Szt.	4	

	05F6, 05F8	mocowania na listwę D01N-K			
25.	19KM1, 19KM2, 18KM1, 18KM2, 17KM1, 17KM2, 16KM1, 16KM2	Stycznik 3 kW AC3, nap. Cewki 220 V 50Hz LS4.22 kod 251-713	Szt.	8	GE
26.	06Q1-06Q4	Wyłącznik silnikowy MBS25 2.5...4A Kod 254231 + styki pomocnicze HS9.11 kod 910-293-130-000	Kpl. .	6	GE
27.	05G1	Zasilacz ZPM-180 24V DC, 8A	Szt.	1	ZPDA Ostrów Wielkopolski
28.		UPS ETA 1000VA	Szt	1	ETA
29.	05T1	Transformator ochronny 160 VA 220/24V	Szt.	1	EFA-Glina
30.	05X1	Gniazdo wtyczkowe 2p.+z	Szt.	1	FAEL sp. Z o.o. 57-200 Ząbkowice Śląskie Ul.Waryńskiego 20 t.(0-74) 15-27-10 do 19
31.	05S2	Przycisk FT22-B-01 (STOP AWARYJNY)	Szt.	1	SPAMEL 56-416 Twardogóra Ul. Wojska Polskiego 3 (0-71) 31-58-20
32.	08S1, 09S1, 10S1, 11S1, 12S1, 13S1, 14S1, 15S1	Przycisk FT22-Kz-11	Szt.	8	SPAMEL 56-416 Twardogóra Ul. Wojska Polskiego 3 (0-71) 31-58-201
33.	08-15S2	Przycisk FT22-Kc-10	Szt.	8	SPAMEL 56-416 Twardogóra Ul. Wojska Polskiego 3 (0-71) 31-58-201
34.	16S2, 16S3, 17S2, 17S3, 18S2, 18S3, 19S2, 19S3 41S1, 41S2	Przycisk FT22-Kcz-20	Szt.	10	SPAMEL 56-416 Twardogóra Ul. Wojska Polskiego 3 (0-71) 31-58-201
35.	06S2	Przycisk FT22 z lampką kolor czerwony	Szt	1	SPAMEL
36.	12S3, 13S3, 14S3, 15S3	Łącznik pokrętny 3 pozycyjny FT22- SAAA- 20	Szt.	4	
37.	08S3, 09S3, 10S3, 11S3, 12S4, 13S4, 16S1, 17S1, 18S1, 19S1,	Łącznik pokrętny 2 pozycyjny FT22- SAA –20	Szt.	21	

	43S1-S5 44S1-S5 45S1				
38.	05S1	Wyłącznik krańcowy	Szt	1	
39.	05H2	Buczek FT22	szt	1	SPAMEL
40.	05H1	Światłówka	Szt	1	
41.	05H3	Lampa	szt	1	
42.	05Q2,05Q3, 05Q4, 05Q5, 05Q6, 08Q1, 09Q1,10Q1, 11Q1,12Q1, 13Q1, 14Q1,15Q1, 16Q1, 17Q1,18Q1, 19Q1,20Q1, 46Q1	S301 C2	Szt.	20	GE
43.	05Q1	Zabezpieczenie róż.-prądowe 10A 30mA	Szt.	1	GE
44.		Gniazdo GZ4 do przekaźników R4 4p	Szt.	72	
45.	05K1 – K3, 05K5 – K7, 08K1, 09K1, 10K1, 10K11, 10K4, 10K5, 11K1, 11K11, 11K4, 11K5, 12K1, 13K1,14K1, 15K1,16K4, 16K5, 17K4, 17K5, 18K1, 18K2, 18K4, 19K1, 19K2, 19K4,	Przełącznik na wtyk do gniazd z przyciskiem i mechanicznym wskaźnikiem zadziałania; nap. Cewki 220V 50Hz R4 4p	Szt.	30	
46.	08K2-K4 09K2-K4, 10K2, 10K3, 10K6, 11K2, 11K3,11K6, 12K2-K3, 13K2-K3, 14K2-K4, 15K2-K4, 42K1-K11, 42K16 45K1-K7, 45K41,	Przełącznik na wtyk do gniazd z przyciskiem i mechanicznym wskaźnikiem zadziałania; nap. Cewki 24V DC R4 4p	Szt.	42	
47.	08ST1, 09ST1,	Stacyjka operatorska Typ: SSR-23 „WERSJA 1” do	Szt	6	ZPDA


	10ST1, 11ST1, 14ST1, 15ST1	współpracy zregulatorem			
48.	21P1, 21P3, 22P1(81P1), 22P2(81P2),	Miernik tablicowy SWP73 Wej 4-20, bez 24V do zasilania pętli prądowej, zasilanie 220V 50Hz	szt	4	SIMEX
49.	21P2 (80P1), 21P4(80P3), 22P3(82P1)	Regulator tablicowy SRP -7320 Wej 4-20, bez 24V do zasilania pętli prądowej, zasilanie 220V 50Hz	szt	3	SIMEX
50.	12R1, 13R1,	Potencjometr 10kohm wieloobrotowy z zadajnikiem	Szt.	2	
51.	52V1-V8, 52V1-V12, 54V1-54V6 55V1-V8	Dioda prostownicza 0,5A 60V	Szt.	34	
52.	52H1, 52H2, 52H4, 52H6, 52H8, 53H1, 53H3, 53H5, 53H7, 53H9, 53H11, 54H1, 54H3, 54H5, 55H5, 55H7	Dioda zielona LG ϕ 10 (Medium) 24V	Szt.	16	Twelve
53.	42H1-H4, 52H3, 52H5, 52H7, 52H9, 53H2, 53H4, 53H6, 53H8, 53H10, 53H12, 54H2, 54H4, 54H6, 55H6, 55H8	Dioda czerwona LG ϕ 10 (Medium) 24V	Szt.	19	Twelve
54.	08H1, 09H1, 10H1, 11H1, 14H1, 15H1	Dioda żółta LG 10 (MEDIUM) 230V	Szt.	6	
55.	21F2-F5 22F1-F3, 35F2	Wkładka topikowa aparatura 160 mA	szt	8	
56.	10F1, 11F1, 12F1, 13F1, 14F1, 15F1, 20F1, 46F3-F7 46F10-F12,	Wkładka topikowa aparatura 200mA	Szt.	15	
57.	08F1, 09F1, 20F2,	Wkładka topikowa aparatura 500mA	Szt.	27	

	21F1, 23F1, 25F1, 26F2, 26F4, 27F1, 29F1, 29F4, 29F5, 31F1, 33F1, 35F1, 37F1, 37.1F1, 38F1, 39F1, 40F1, 41F1, 42F1, 43F1, 44F1, 45F1, 46F2, 46F9				
58.	46F1, 46F8, 52F1	Wkładka topikowa aparatura 2A	Szt.	3	
59.	05F9	Wkładka topikowa aparatura 4A	Szt.	1	FABRYKA SPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO
ELEMENTY PROJEKTOWANE					
60.		Nazwa elementu, urządzenia	J.m.	Ilość	Uwagi
61.	101Q1 102Q1	Wyłącznik silnikowy 3P 0,55kW 1 – 1,6AA GV2ME06 + BLOK ZES.BEZZWŁ.1NZ1NO MONT.PRZÓD GVAE11	Kpl	2	Schneider Electric
62.	08K21, 09K21 10K11 11K11 74K1,K11 75K1,K11 76K1,K11 77K1,K11 78K1,K11 79K1,K11 92K1,K2 95K1,95K2 95K8 96K10	PRZEK.MINIATUROWY,6A,4C/O,24VDC RXM4AB1BD, GNIAZDO DO RXM 2C/O I 4C/O,MIXED, ŚRUB RXZE2M114	kpl	22	Schneider Electric
63.	101K1-K5 102K1-K5	PRZEKAŹNIK POMOCNICZY 4C/O,6A,230VAC, GNIAZDO DO RXM 2C/O I 4C/O,MIXED, ŚRUB RXZE2M114	szt	10	Schneider Electric
64.	101Q2 102Q2	Wyłącznik nadprądowy 1P C 6A 6kA iC60N	szt	2	Schneider Electric
65.	95KM1, 95KM11 95KM2 95KM21	Stycznik mocy 6A 3P 230V AC 1Z 0R LC1K0610P7 + Styk pomocniczy 1Z 1R montaż czołowy LA1KN40	kpl	4	Schneider Electric
66.	92S1	Przełącznik z kluczykiem PRACA NORMALNA (0) – TRYB SERWISOWY (1) ZB5AG212 + 2xZBE101+ ZB5AZ009 Z kluczykiem wyjmowanym w pozycji 0	kpl	1	Schneider Electric
67.	92S2	PRZYCISKI KSOWANIA	kpl	1	Schneider Electric

		Napęd przycisku niebieski z samopowrotem ZB5AA6, 2x Styk pomocniczy 1Z montaż czołowy ZBE101 Podstawa mocująca ZB5AZ009			
68.		STEROWNIK 20A			Schneider Electric
69.	20A101	BMEXBP1200 Płyta baz. Ethernet Modicon M580 12slot.	szt	1	Schneider Electric
70.	20A1	BMXCPS4002S ZASILACZ REDUNDANTNY HP AC DO M580S	szt	1	Schneider Electric.
71.	20A2	M580 Safety CPU family 20 R/DIO BMEP582040S	szt	1	Schneider Electric
72.	20A3	COPROCESSOR M580-S BMEP58CPROS3	szt	1	Schneider Electric
73.	20A4-6	WEJŚCIA ANA SAFETY M580S 4WE 4-20mA SIL3 BMXSAI0410	szt	3	Schneider Electric
74.	20A7-8	WEJŚCIA SAFETY M580-S 16WE 24VDC SIL3 BMXSDI1602	szt	2	Schneider Electric
75.	20A9	WYJŚCIA SAFETY M580S 8WY 24V 500mA SIL3 BMXSDO0802	szt	1	Schneider Electric
76.		Kabel BUS X 1m TSXCBY010K	szt	1	Schneider Electric
77.	96H1-H3 96H8-H13	Dioda czerwona LG ϕ 10 (Medium) 24V	szt	7	Twelve
78.	96H4-H7	Dioda czerwona LG ϕ 10 (Medium) 24V	szt	4	Twelve
79.	95F1	Wkładka topikowa 2A			
80.	96F1	Wkładka topikowa 0,5A			
81.	80F1-F4 81F1-F4 82F1-F4	Wkładka topikowa 63mA			
82.	91F1 92F1	Wkładka topikowa 200mA			
APARTURA OBIEKTOWA					
83.	08KS1 09KS1 10KS1 11KS1 12KS1 13KS1 14KS1 15KS1	Obudowa kasety 1-otworowa 22mm żółta IP65 XALK01 Napęd przycisku bezpieczeństwa czerwony z kluczykiem bez podświetlania ZB5AS944D 2xStyk pomocniczy 1R montaż do ścianki tylnej ZENL1121			Schneider Electric
84.	101KS1 102KS1	Kaseta sterownicza pusta, -czarna- 3 wycięcia, 3 otwory pion. XALG03 1xNapęd dwupozycyjny ZB5AG212 2xNapęd przycisku zielony z samopowrotem ZB5AA3 4x Styk pomocniczy 1Z montaż do ścianki tylnej ZENL1111 2xStyk pomocniczy 1R montaż do ścianki tylnej ZENL1121			Schneider Electric


85.	16Y1 17Y1 101Y1 102Y1	Siłownik MO52000.1-3W2SC03 3x400V	szt	4	REGADA
ROZDZIELNICA SF-1					
Lp	Oznaczenie	Nazwa elementu , urządzenia	J.m.	Ilość	Uwagi
1.		Szafa wym.2000x800x400 z płytą montaż. i cokołem 100	szt.	3	istniejące
2.	4.2M1	Wentylator	szt.	1	istniejące
3.	4.2T1	Termostat 17562	szt.	1	istniejące
4.	4.1U1,4.1U2	ATV630HU22N4, 2,2kW	Szt	2	istniejące
5.	4.1U3,4.1U4	ATV 630HU75N4	Szt.	2	projektowane
6.	4U1,4U2	ATV 630HD22N4	Szt.	2	istniejące
7.	4U3,4U4	ATV650HD75N4	Szt	2	istniejące
8.	04Q1	DILOS 6S 800A– rozłącznik przełączający I-0-II. z rączką na drzwi	szt.	1	GE
9.	04Q11	Rozłącznik bezpiecznikowy NH3	Szt.	1	istniejące
10.	04Q5- 04Q8	Rozłącznik bezpiecznikowy NH00	szt.	4	istniejące
11.	04Q3, 04Q4	Rozłącznik bezpiecznikowy FULOS 2	Szt.	2	istniejące
12.	04Q1	Wkładka topikowa 400A gl/gG	szt.	3	istniejące
13.	04Q3, 04Q4	Wkładka topikowa NH2 250A gL/gG	szt.	6	istniejące
14.	04Q6, 04Q8	Wkładka topikowa NH00 80A gL/gG	szt.	6	istniejące
15.	04Q5, 04Q7	Wkładka topikowa NH00 100A aR UltraQuick	szt.	6	istniejące
16.	04Q2	Rozłącznik R303 10A	szt.	1	istniejące
17.	4.1Q1, 4.1Q2	Rozłącznik R303 35A	szt.	2	istniejące
18.	4.1Q3, 4.1Q4	Rozłącznik R303 50A	szt.	2	istniejące
19.	04Q9, 04Q10	DILOS 1H 63A 3p + styki pom. 1biegun CO D/061901-001	szt	2	istniejące
20.	j.w	System przełączania I-0-II, z wałkiem przedłużającym 300mm, rączką, uszczelką, kołnierzem i szablonem	szt	1	istniejące
21.	4.1S1,4.1S2	Rozłącznik DILOS 00 16A do montażu na szynie DIN	Szt	2	istniejące
22.	j.w	System przełączania I-0-II do do DILOS 00 16A	Szt	1	istniejące
23.	1Q11 1Q12	Przełącznik zasilania SIRCOVER I-0-II 250A (41AC3025) - dźwignia napędu S2 - wałek 300mm -mostki zacisków - ekrany i osłony zacisków Styki pompnicze NC-NO (przełączne) – 2 szt Dla pozycji I i pozycji II	kpl	2	SOCOMEK
24.	04T1-T3	Przekładnik prądowy 600/5 kl 0,5 legalizowany	szt	3	istniejące
25.	4.2Q1, 07Q1,07Q2 06Q2,06Q3	Wyłącznik G61C2	szt.	5	istniejące

26.	04.1Q5,Q6	Wyłącznik G63C10	Szt.	2	istniejące
27.	05Q5	Wyłącznik G63B32	szt.	1	istniejące
28.	05Q3,	Wyłącznik G63C63	szt.	1	istniejące
29.	05Q4,	Wyłącznik G63B63	szt.	1	istniejące
30.	05Q6	Wyłącznik nadprądowy B10 i różnicowy 30mA AC 1p+N DM60B10/030	Szt	1	istniejące
31.	05Q7	Wyłącznik nadprądowy B16 i różnicowy 30mA AC 1p+N DM60B16/030	Szt	1	istniejące
32.	04Q2	Wkładka topikowa DO2 10A gL/gG	szt.	6	istniejące
33.	4.1Q3, 4.1Q4	Wkładka topikowa DO2 50A aR ultra quick	szt.	6	istniejące
34.	4.1Q1, 4.1Q2	Wkładka topikowa DO2 35A aR ultra quick	szt.	6	istniejące
35.	05X1	Gniazdo jednofazowe 10A, 2p + PE, na szynę TS35		1	istniejące
36.	04O1	Ochronnik p.przepięciowy DEHN GUARD 275 V	szt.	4	istniejące
37.	4.2Q2	Wyłącznik silnikowy 0,25-0,4A Mbs25 0,25-0,4A + styki pomocnicze HS9.11 (1z+1r)	szt.	1	istniejące
38.	05Q1, 05Q3	Wyłącznik silnikowy 0 –1 A Mbs25 0,63-1+ styki pomocnicze HS9.11 (1z+1r)	szt.	2	istniejące
39.	06KM1,KM 2	Stycznik 75kW, 3 bieg., nap cewki 230V 50Hz, kat AC3, styki POM 2z + 2r CK75C A311 + styk czołowy 1z – BCLF 10 + styk czołowy 1r – BCLF 01	Szt.	2	istniejące
40.	04F3,04F4	Termik RT3E zak.nast. 110-140A	Szt.	2	istniejące
41.	4.2KM1,4.2 KM11 4.2KM2,4.2 KM21	Stycznik 3kW AC3, nap. cewki 230V 50Hz Typ: LS07.22	Szt.	4	istniejące
42.	07KM1, 08KM1	Stycznik 22kW, 3 bieg., nap cewki 230V 50Hz, kat AC3, styki POM w sumie 2z + 2r CL06 A311M + styk czołowy 1z – BCLF 10 + styk czołowy 1r – BCLF 01	szt	2	istniejące
43.	04F1,04F2	Termik RT2E zak.nast. 30-43A	szt	2	istniejące
44.	04.1F1,04.1 F2	Termik b05 zak. Nastaw 3-4,7A	Szt	2	istniejące
45.	4.2S1	Przycisk FT22-B-01	szt.	1	istniejące




KOLOR CZERWONY - ELEMENTY PROJEKTOWANE LUB ZMIENIONE


Proj.	mgr inż. J.Orlikowski	11.2018		tel. 502516818
Oprac.				
Nr projektu	I-022-2018	Projekt:	Tom: MODERNIZACJA KOTŁA K-1 WR25 w ZEC WOŁOMIN	
Nr tomu	SK-1	Tytuł rysunku:	Elewacja SK-1	
Skala:	1:10		Nr rysunku GRUPA K1	
			SK-1/02	



STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o Ciepłownia			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu Schemat zasadniczy. Zasilanie napędów.			Nr projektu	
						Opracował				Grupa SF - 1				
						Projektował				Skala 04 / 4.1			Nr rys. / Nr nast. 8	
Lp.						Data	Opis	Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko	Podpis	Nr arch.	




STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o Ciepłownia			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu Schemat zasadniczy. Zasilanie napędów.	Nr projektu		
						Opracował					Grupa SF - 1		
						Projektował					Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis		4.1/4.2	8




SK-1 RYS. 05


STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o Ciepłownia			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu Schemat zasadniczy Układy chłodzenia	Nr projektu		
						Opracował					Grupa SF - 1		
						Projektował					Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis	4.2/05 8		




STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o Ciepłownia			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu Schemat zasadniczy. Zasilanie: szafy SK-2 oraz gniazd.	Nr projektu		
						Opracował					Grupa SF - 1		
						Projektował					Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko			05/06	8
									Podpis				



STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o Ciepłownia			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy ciepłej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu Schemat zasadniczy Zasilanie wyciągów	Nr projektu		
											Grupa SF - 1		
						Opracował					Skala	Nr rys./ Nr nast. 06/07	Ilość rys. 8
						Projektował							
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko		Podpis		




STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o Ciepłownia			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu Rozmieszczenie aparatów Drzwi lewe	Nr projektu			
											Grupa SK-1			
						Opracował						Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
						Projektował						03/04	68	
	Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis					




STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cęplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu Rozmieszczenie aparatów. Drzwi prawe	Nr projektu		
						Ciepłownia					Grupa SK-1		
						Opracował							
						Projektował							
	Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis			Skala	Nr rys./ Nr nast.
											04/05	68	

C:\DOK_RYSUNKI\022-2018\SK-1_UDT_REV01




STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10			Modyfikacja							ZEC WOŁOMIN sp. z o.o. Ciepłownia		Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy ciepłej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu Schemat zasadniczy. Zasilanie.	Nr projektu		
										Opracował				Grupa SK-1		
										Projektował				Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
				Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis			Data	Nazwisko	Podpis		06 / 08	68






<div><div>INTEGRATOR</div><div>ul. Budowlanych 42/224</div><div>80-298 Gdańsk</div><div>tel.:+48 533 727 795</div><div>fax.: biuro@integratorsc.pl</div></div>	Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o			Format	Nazwa projektu	Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej	Nr projektu					
								Ciepłownia					A3					
								Projektował	08-11-2018	mgr inż. Jerzy Orlikowski				Tytuł rysunku	Regulacja podciśnienia. Fałownik wyciąg L.	Grupa	SK-1	
								Sprawdził	08-11-2018							Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
		Lp.	Data	Opis		Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko			Podpis					

ROZDZ. SF-1




SK-1





ROZDZ. WYCIĄGÓW


 INTEGRATOR ul. Budowlanych 42/224 80-298 Gdańsk tel.:+48 533 727 795 fax.: biuro@integratorsc.pl	Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o			Format A3	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Regulacja podciśnienia. Falownik wyciąg P.	Nr projektu				
													Grupa SK-1			
								Projektował	08-11-2018	mgr inż. Jerzy Orlikowski		Tytuł rysunku	Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.	
								Sprawdził	08-11-2018				09/10	68		
		Lp.	Data	Opis			Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko			Podpis			



	INTEGRATOR			ZEC WOŁOMIN sp. z o.o			Format A3	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej		Nr projektu			
	ul. Budowlanych 42/224			Ciepłownia									
	80-298 Gdańsk			Projektował 08-11-2018 mgr inż. J. Orlikowski									
	tel.:+48 533 727 795			Sprawdził 08-11-2018									
	fax.: biuro@integratorsc.pl												
Modyfikacja	Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko	Podpis	Tytuł rysunku		Grupa SK-1		
									Regulacja ilości powietrza. Falownik podmuchu L.		Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
												10/11	68



<div> INTEGRATOR</div> <div>ul. Budowlanych 42/224 80-298 Gdańsk tel.: +48 533 727 795 fax.: e-mail: biuro@integrators.pl</div>	Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o. Ciepłownia			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu Regulacja ilości paliwa. Falownik rusztu L.	Nr projektu			
												Grupa SK-1			
														Skala	Nr rys./ Nr nast.
		Lp.	Data	Opis		Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko		Podpis		12/13	68



SZAFKA FALOWNIKOWA
KOTŁA K-1 SF-1

FALOWNIK ATV630 2.2kW


<div>Integrator</div> <div>ul. Budowlanych 42/224 80-298 Gdańsk tel.: +48 533 727 795 fax.: e-mail: biuro@integratorsc.pl</div>	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o. Ciepłownia			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu Regulacja ilości paliwa. Falownik rusztu P.			Nr projektu		
						Opracował	08-11-2018	mgr inż. Jerzy Orlikowski POM/0194/PWOE/13		Grupa SK-1					
						Projektował	08-11-2018			Skala			Nr rys./ Nr nast.		
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko	Podpis	13/14			Ilość rys.		


STEROWANIE
LOKALNE I ZDALNE

STACYJKA STEROWANIA AUTO/RĘKA


BINARNE SYGN. STERUJĄCE

FALOWNIK






STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o			Format	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu Sterowanie. Warstwownica str. LEWA	Nr projektu		
						Opracował					Grupa SK-1		
						Projektował					Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis	16/ 17		
											68		




STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o Ciepłownia			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu Sterowanie. Warstwownica str. PRAWA.	Nr projektu		
						Opracował					Grupa SK-1		
						Projektował					Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko			17/18	68
									Podpis				





STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o			Format	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu Sterowanie. zasuwa przed kotłem	Nr projektu		
						Ciepłownia			A4				
						Opracował					Grupa		
						Projektował					Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis	19/19.1 68		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----




	INTEGRATOR			Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o			Format A3	Nazwa projektu	Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej	Nr projektu		
	ul. Budowlanych 42/224									Ciepłownia							Tytuł rysunku	STEROWNIK KONFIGURACJA MODULY SAFETY
	80-298 Gdańsk									Projektował	08-11-2018	mgr inż. Jerzy Orlikowski						
	tel.:+48 533 727 795									Sprawdził	08-11-2018							
	fax.:																	
	biuro@integratorsc.pl																	
	Lp.	Data	Opis				Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis			Grupa	SK-1		
															Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.	
																20/	68	








<div>INTEGRATOR</div> <div> ul. Budowlanych 42/224 80-298 Gdańsk tel.: +48 533 727 795 fax.: e-mail: biuro@integratorsc.pl</div>		Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WEJŚCIA ANALOGOWE 4-7 KAN.	Nr projektu			
							Ciepłownia					Grupa SK-1			
							Opracował	08-11-2018	mgr inż. Jerzy Orlikowski POM/0194/PWOE/13				Skala Nr rys./ Nr nast. Ilość rys.		
							Projektował	08-11-2018					22/23 68		
	Lp.	Data	Opis		Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis					




STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o Ciepłownia			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WEJŚCIA ANALOGOWE 8-11 KAN.	Nr projektu		
						Opracował					Grupa	SK-1	
						Projektował					Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis		23/24	68







STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o Ciepłownia		Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy ciepłej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WEJŚCIA ANALOGOWE 20-23 KAN.	Nr projektu		
						Opracował				Grupa SK-1	Nr rys./ Nr nast. 26/27	Ilość rys. 68
						Projektował						
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko	Podpis			




STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o. Ciepłownia			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WEJŚCIA ANALOGOWE 24-27 KAN.	Nr projektu		
						Opracował					Grupa	SK-1	
						Projektował					Skala	Nr rys. / Nr nast.	Ilość rys.
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko	Podpis			27 / 28	68




STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o Ciepłownia		Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WEJŚCIA ANALOGOWE 28-31 KAN.	Nr projektu			
											Grupa SK-1			
												Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.	Nr arch.
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko		Podpis			




STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o. Ciepłownia			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WEJŚCIA ANALOGOWE 32-35 KAN.	Nr projektu		
						Opracował					Grupa	SK-1	
						Projektował					Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko	Podpis			29/30	68



STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o Ciepłownia		Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WEJŚCIA ANALOGOWE 36-39 KAN.	Nr projektu				
											Grupa SK-1				
							Opracował					Skala	Nr rys. / Nr nast.	Ilość rys.	Nr arch.
							Projektował						30/31	68	
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko		Podpis				




STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o. Ciepłownia			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WEJŚCIA ANALOGOWE 40-43 KAN.	Nr projektu		
						Opracował					Grupa	SK-1	
						Projektował					Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko	Podpis			31 / 32	68




STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o. Ciepłownia			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WEJŚCIA ANALOGOWE 44-47 KAN.	Nr projektu		
						Opracował					Grupa SK-1		
						Projektował					Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis		32/33	68


Nr arch.




Obiekt



STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o Ciepłownia		Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WEJŚCIA ANALOGOWE 48-51 KAN.	Nr projektu			
											Grupa SK-1			
							Opracował					Skala	Nr rys. / Nr nast.	Ilość rys.
							Projektował							
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko		Podpis			




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



Obiekt

STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o		Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WEJŚCIA ANALOGOWE 60-63 KAN.	Nr projektu				
								Ciepłownia							
								Opracował						Grupa	SK-1
								Projektował					Skala	Nr rys. / Nr nast.	Ilość rys.
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko		Podpis			36/37	68


Kabel CAP030 do modułu ASY 800 - MODUŁ 6



STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ:


2018-11-10

Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o			Format	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WYJŚCIA ANALOGOWE %QW7.0 - %QW7.7	Nr projektu		
					Ciepłownia			A4		Grupa SK-1		
					Opracował					Skala		
					Projektował					Nr rys./ Nr nast. Ilość rys.		
	Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis	37 / 37.1 68		




STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o Ciepłownia			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WYJŚCIA ANALOGOWE %QW8.0 - %QW8.7	Nr projektu		
						Opracował					Grupa	SK-1	
						Projektował					Skala	Nr rys. / Nr nast.	Ilość rys.
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis		37.1 / 38	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o			Format	Nazwa projektu Ograniczone mocy ciepłej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WEJŚCIA BINARNE %I9.0 - %I9.15	Nr projektu		
						Ciepłownia			A4		Grupa SK-1		
						Opracował					Skala		
						Projektował					Nr rys./ Nr nast. Ilość rys.		
	Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis		38/ 68		



INTEGRATOR

Integrator

ul. Budowlanych 42/224

80-298 Gdańsk

tel.: +48 533 727 795

fax.:

e-mail: biuro@integrators.pl

Modyfikacja

Lp.

Data

Opis

Nazwisko

Podpis

ZEC WOŁOMIN sp. z o.o

Ciepłownia

Opracował

08-11-2018

mgr inż. Jerzy Oriłkowski

POM/0194/PWOE/13

Projektował

08-11-2018

Data

Nazwisko

Podpis

Format

A4

Nazwa projektu

Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej

Tytuł projektu

STEROWNIK WEJŚCIA BINARNE %9.16-%9.31

Nr projektu

Grupa

SK-1

Skala

Nr rys./ Nr nast.


39/40

Ilość rys.

68


Nr arch.

C:\DOK_RYSUNKI\N-022-2018\SK-1_UDT_REV01




STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o		Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WEJŚCIA BINARNE I9.48 - %I9.63	Nr projektu				
								Ciepłownia			Grupa SK-1				
								Opracował					Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
								Projektował							
		Lp.	Data	Opis		Nazwisko	Podpis				Data	Nazwisko	Podpis		


Nr arch.






STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o		Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WYJŚCIA BINARNE %Q10.16 - %Q10.31	Nr projektu				
								Ciepłownia			Grupa SK-1				
								Opracował					Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
								Projektował						43/44	68
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis					



STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o		Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WYJŚCIA BINARNE %Q10.16 - %Q10.31	Nr projektu				
								Ciepłownia			Grupa SK-1				
								Opracował							
								Projektował							
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis	Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.	Nr arch.	
										44 / 45	68				



STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o Ciepłownia		Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu BŁOKADY TECHNOLOGICZNE	Nr projektu			
												Grupa SK-1		
												Skala	Nr rys./ Nr nast. 45/46	Ilość rys. 68
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data			Nazwisko	Podpis	Nr arch.	




Do zasilania przetworników pomiarowych 220V
lub wyświetlaczy cyfrowych 220V


Do zasilania przetworników pomiarowych 24V 50Hz

STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ:
2018-11-10


Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o			Format A4
						Ciepłownia			
						Opracował			
						Projektował			
	Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis




STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o. Ciepłownia			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy ciepłej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu SYGNALIZACJA OPTYCZNA	Nr projektu		
						Opracował					Grupa SK-1		
						Projektował					Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis			




STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10	Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o Ciepłownia		Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu SYGNALIZACJA OPTYCZNA	Nr projektu			
												Grupa SK-1		
												Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
													53/54	68
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis	Nr arch.			




<div><div>Integrator</div><div>ul. Budowlanych 42/224 80-298 Gdańsk tel.:+48 533 727 795 fax.: e-mail: biuro@integratorsc.pl</div></div>	Modyfikacja							ZEC WOŁOMIN sp. z o.o		Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu SYGNALIZACJA OPTYCZNA		Nr projektu				
									Ciepłownia				SK-1				
													mgr inż. Jerzy Orlikowski POM/0194/PWOE/13		Grupa		
															Nr rys./ Nr nast.		
	Lp.	Data	Opis										Ilość rys.				
													54/55				
												68					





STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ: 2018-11-10		ZEC WOŁOMIN sp. z o.o Ciepłownia				Format A4		Nazwa projektu Ograniczenie mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu SYGNALIZACJA OPTYCZNA			Nr projektu		
											Grupa SK-1		
											Skala		
											Nr rys./ Nr nast.		
											Ilość rys.		
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis	55/74 68		




<div><div>Integrator</div><div>ul. Budowlanych 42/224 80-298 Gdańsk tel.: +48 533 727 795 fax.: e-mail: biuro@integratorsc.pl</div></div>	Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o.			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy ciepłej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu PRZEPUSTNICĄ P1 PRZED BAT. CYKLONÓW STR. L	Nr projektu		
						Opracował	08-11-2018	mgr inż. Jerzy Orikowski POM/0194/PWOE/13			Grupa SK-1		
						Projektował	08-11-2018				Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
		Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko	Podpis			74/75	68





<div>INTEGRATOR</div> <div> ul. Budowlanych 42/224 80-298 Gdańsk tel.: +48 533 727 795 fax.: e-mail: biuro@integratorsc.pl</div>	Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o.		Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu PRZEPUSTNICA P2 PRZED BAT. CYKLONÓW STR. P	Nr projektu				
								Ciepłownia			Grupa SK-1				
								Opracował	08-11-2018		mgr inż. Jerzy Orlowski POM/0194/PWOE/13		Skala	Nr rys./ Nr nast. 75/76	Ilość rys. 68
								Projektował	08-11-2018						
		Lp.	Data	Opis		Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko		Podpis				




<div>Integrator</div> <div>ul. Budowlanych 42/224 80-298 Gdańsk tel.: +48 533 727 795 fax.: e-mail: biuro@integratorsc.pl</div>	INTEGRATOR					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o			Format		Nazwa projektu			Nr projektu				
						Ciepłownia			A4		Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1							
						mgr inż. Jerzy Orlowski					poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej							
						POM/0194/PWOE/13					Tytuł projektu							
		Modyfikacja					Opracował		08-11-2018				PRZEPUSTNICA P3			Grupa		
							Projektował		08-11-2018				PRZED WENT. WYCIĄGU STR. L			SK-1		
																Nr rys./ Nr nast.		
																Ilość rys.		





<div><div>INTEGRATOR</div><div> ul. Budowlanych 42/224 80-298 Gdańsk tel.: +48 533 727 795 fax.: e-mail: biuro@integratorsc.pl</div></div>	Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o.		Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu PRZEPUSTNICA P2 PRZED WENT. WYCIĄGU STR. P	Nr projektu				
								Ciepłownia			Grupa SK-1				
								Opracował	08-11-2018		mgr inż. Jerzy Orlowski POM/0194/PWOE/13		Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
								Projektował	08-11-2018				77/78	68	
		Lp.	Data	Opis		Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko		Podpis				




<div><div>Integrator</div><div>ul. Budowlanych 42/224</div><div>80-298 Gdańsk</div><div>tel.:+48 533 727 795</div><div>fax.:</div><div>e-mail: biuro@integratorsc.pl</div></div>	Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o		Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu KONTROLA POZIOMU PALIWA W LEJU STRONA LEWA	Nr projektu				
												Grupa SK-1			
													Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
		Lp.	Data	Opis		Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko		Podpis			78/79	68






<div>INTEGRATOR</div> <div> ul. Budowlanych 42/224 80-298 Gdańsk tel.: +48 533 727 795 fax.: e-mail: biuro@integrators.pl</div>		Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WEJŚCIA ANALOGOWE 0-3 KAN.	Nr projektu				
													Grupa SK-1			
														Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
															80/81	68
	Lp.	Data	Opis		Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis						



<div> INTEGRATOR</div> <div>ul. Budowlanych 42/224</div> <div>80-298 Gdańsk</div> <div>tel.: +48 533 727 795</div> <div>fax.:</div> <div>e-mail: biuro@integratorsc.pl</div>		Modyfikacja					ZEC WOŁOMIN sp. z o.o			Format A4	Nazwa projektu Ograniczone mocy ceplnej kotła WR-25 K1 poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej Tytuł projektu STEROWNIK WEJŚCIA ANALOGOWE 0-3 KAN.	Nr projektu					
								Ciepłownia					Grupa SK-1				
								Opracował	08-11-2018			mgr inż. Jerzy Orlikowski POM/0194/PWOE/13		Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.	
			Lp.	Data	Opis		Nazwisko	Podpis				Data	Nazwisko	Podpis	82/91	68	

BMXSDI16O2






92S1

M22S-WRS-MS2-A1

	0	I
1-2		X
3 - 4		X

PRZELĄCZNIK TABLICOWY Z ZAMKIEM INDYWIDUALNYM MS2
KLUCZYK WYJMOWANY W POZYCJI 0
0 - PRACA NORMALNA
I - PRACA REMONTOWA



Integrator

INTEGRATOR
ul. Budowlanych 42/224
80-298 Gdańsk
tel.:+48 533 727 795
fax.:
biuro@integratorsc.pl

Modyfikacja

Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis

ZEC WOŁOMIN sp. z o.o
Ciepłownia

Projektował 08-11-2018 mgr inż. Jerzy Orlikowski
Sprawdził 08-11-2018
Data Nazwisko Podpis

Format A3


Nazwa projektu
Ograniczone mocy cieplnej kotła WR-25 K1
poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej
SYGNAŁY BŁOKDOWE KOTŁA
WYJŚCIA BINARNE


Tytuł rysunku

Nr projektu
Grupa SK-1
Skala Nr rys./ Nr nast. Ilość rys.
95/96 68

C:\DOK_RYSUNKI\022-2018\SK-1_UDT_REV02


Nr arch.





OBIEKT

SPO




STAN ISTNIEJĄCY NA DZIEŃ:
2018-11-10


Modyfikacja						ZEC WOŁOMIN sp. z o.o			Format
						Ciepłownia			A4
						Opracował			
						Projektował			
	Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis		Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa projektu
Ograniczone mocy cęplnej kotła WR-25 K1
poprzez zmniejszenie pow. ogrzewalnej
Tytuł projektu
**POMIAR ENERGII CIEPLNEJ
KOTŁA K1**

Nr projektu		
Grupa SK-1		
Skala	Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
	100/101	68

Nr arch.







Project name: ZEC WOŁOMIN ZABEZPIECZENIA KOTŁA K1

File date: 15.11.2018 12:53:44 Report date: 16.11.2018 Checksum: c4100e9a6a00ae333ceb4eda8b6c418a

PR Project name: ZEC WOŁOMIN ZABEZPIECZENIA KOTŁA K1

Project file name:	C:\Users\Jurek\Documents\SISTEMA\Projects\WOŁOMN_K1.ssm
Creation date:	07.09.2018 12:38:16
Project status:	1
Project number:	1
Project version:	1
Authors:	Jurek
Project managers:	
Inspectors:	
Dangerous point/machine:	
Documentation:	
Document:	
Version of software:	2.0.8 build 2
Version of standard:	ISO 13849-1:2015, ISO 13849-2:2012
Checksum:	c4100e9a6a00ae333ceb4eda8b6c418a
Options:	<input checked="" type="checkbox"/> Use DC intermediate levels for calculation of PFHD (more precise) <input checked="" type="checkbox"/> MTTFD capping for category 4 lower from 2500 to 100 years.
Status:	green
Note:	There are no warnings listed for this project (or it's subordinate basic elements).

Print options

- ☒ Show Safety functions
 ☒ also show Subsystems
☒ also show Blocks
 ☒ also show Elements

Contained safety functions

SF Name: MINIMALNE CIĘNIENIEWODY ZA KOTŁEM

Required: PLr d Reached: PL d PFHD [1/h]: 1,9E-7 Status: green

Contained subsystems

SB Name: Dwa niezależne pomiary ciśnienia dwa kabna³y pomiarowe

Resulting PL: d PFHD [1/h]: 1,6E-7 Category: 4
 MTTFD [a]: 30,6 (High) DCavg [%]: 95,5 (Medium) CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements

CH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 30,6)

BL Name: APC2000+BMXSAI0410

MTTFD [a]: 30,6 (High) DC [%]: 95,5 (Medium)

EL Name: APC2000

MTTFD [a]: 34,8 (High) DC [%]: 95 (Medium)

EL Name: ABMXSAI0410

MTTFD [a]: 255 (High) DC [%]: 99 (High)



Project name: ZEC WOŁOMIN ZABEZPIECZENIA KOTŁA K1

File date: 15.11.2018 12:53:44 Report date: 16.11.2018 Checksum: c4100e9a6a00ae333ceb4eda8b6c418a

PR Project name: ZEC WOŁOMIN ZABEZPIECZENIA KOTŁA K1

CH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 30,6)

BL Name: APC2000+BMXSAI0410

MTTFD [a]: 30,6 (High) DC [%]: 95,5 (Medium)

EL Name: APC2000

MTTFD [a]: 34,8 (High) DC [%]: 95 (Medium)

EL Name: ABMXSAI0410

MTTFD [a]: 255 (High) DC [%]: 99 (High)

SB Name: Procesor i kooprocesor

Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 6,6E-10	Category: not relevant
MTTFD [a]: not relevant	DCavg [%]: not relevant	CCF Points: not relevant

SB Name: Dwa niezależne wyłączenia dwa styczniki

Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 2,6E-8	Category: 4
MTTFD [a]: 100 (High)	DCavg [%]: 98,2 (Medium)	CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements

CH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 231,9)

BL Name: BMXSDO0802 + LP1K06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)

EL Name: BMXSDO0802

MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)

EL Name: LP1K06

MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)

CH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 231,9)

BL Name: BMXSDO0802 + LP1K06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)

EL Name: BMXSDO0802

MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)

EL Name: LP1K06

MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)

SB Name: FALOWNIK ATV 630

Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 4E-10	Category: 3
MTTFD [a]: not relevant	DCavg [%]: not relevant	CCF Points: not relevant

SF Name: MINIMALNY PRZEPŁYW WODY PRZEZ KOCIOŁ

Required: PLr d Reached: PL d PFHD [1/h]: 1,9E-7 Status: green

Contained subsystems

SB Name: Dwa niezależne pomiary różnicy ciśnień dwa kabnary pomiarowe

Resulting PL: d	PFHD [1/h]: 1,6E-7	Category: 4
MTTFD [a]: 30,6 (High)	DCavg [%]: 95,5 (Medium)	CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements



Project name: ZEC WOŁOMIN ZABEZPIECZENIA KOTŁA K1

File date: 15.11.2018 12:53:44 Report date: 16.11.2018 Checksum: c4100e9a6a00ae333ceb4eda8b6c418a

PR Project name: ZEC WOŁOMIN ZABEZPIECZENIA KOTŁA K1

CH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 30,6)

BL Name: APR2000ALW+BMXSAI0410

MTTFD [a]: 30,6 (High) DC [%]: 95,5 (Medium)

EL Name: APR2000ALW

MTTFD [a]: 34,8 (High) DC [%]: 95 (Medium)

EL Name: ABMXSAI0410

MTTFD [a]: 255 (High) DC [%]: 99 (High)

CH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 30,6)

BL Name: APR2000ALW+BMXSAI0410

MTTFD [a]: 30,6 (High) DC [%]: 95,5 (Medium)

EL Name: APR2000ALW

MTTFD [a]: 34,8 (High) DC [%]: 95 (Medium)

EL Name: ABMXSAI0410

MTTFD [a]: 255 (High) DC [%]: 99 (High)

SB Name: Procesor i kooprocesor

Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 6,6E-10	Category: not relevant
MTTFD [a]: not relevant	DCavg [%]: not relevant	CCF Points: not relevant

SB Name: Dwa niezależne wyjęcia dwa styczniki

Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 2,6E-8	Category: 4
MTTFD [a]: 100 (High)	DCavg [%]: 98,2 (Medium)	CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements

CH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 231,9)

BL Name: BMXSDO0802 + LP1K06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)

EL Name: BMXSDO0802

MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)

EL Name: LP1K06

MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)

CH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 231,9)

BL Name: BMXSDO0802 + LP1K06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)

EL Name: BMXSDO0802

MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)

EL Name: LP1K06

MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)

SB Name: FALOWNIK ATV 630

Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 4E-10	Category: 3
MTTFD [a]: not relevant	DCavg [%]: not relevant	CCF Points: not relevant



Project name: ZEC WOŁOMIN ZABEZPIECZENIA KOTŁA K1

File date: 15.11.2018 12:53:44 Report date: 16.11.2018 Checksum: c4100e9a6a00ae333ceb4eda8b6c418a

PR Project name: ZEC WOŁOMIN ZABEZPIECZENIA KOTŁA K1

SF Name: MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY ZA KOTLEM

Required: PLr c Reached: PL e PFHD [1/h]: 5,2E-8 Status: green

Contained subsystems

SB Name: Dwa niezależne pomiary temperatury i dwa kabna³y pomiarowe

Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 2,5E-8	Category: 4
MTTFD [a]: 100 (High)	DCavg [%]: 99 (High)	CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements

CH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 208,4)

BL Name: PR5335+BMXSAI0410

MTTFD [a]: 208,4 (High) DC [%]: 99 (High)

EL Name: PR5335:RTD4wire

MTTFD [a]: 1141,6 (High) DC [%]: 99 (High)

EL Name: ABMXSAI0410

MTTFD [a]: 255 (High) DC [%]: 99 (High)

CH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 208,4)

BL Name: PR5335+BMXSAI0410

MTTFD [a]: 208,4 (High) DC [%]: 99 (High)

EL Name: PR5335:RTD4wire

MTTFD [a]: 1141,6 (High) DC [%]: 99 (High)

EL Name: ABMXSAI0410

MTTFD [a]: 255 (High) DC [%]: 99 (High)

SB Name: Procesor i kooprocesor

Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 6,6E-10	Category: not relevant
MTTFD [a]: not relevant	DCavg [%]: not relevant	CCF Points: not relevant

SB Name: Dwa niezależne wyjęcia dwa styczniki

Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 2,6E-8	Category: 4
MTTFD [a]: 100 (High)	DCavg [%]: 98,2 (Medium)	CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements

CH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 231,9)

BL Name: BMXSDO0802 + LP1K06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)

EL Name: BMXSDO0802

MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)

EL Name: LP1K06

MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)

CH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 231,9)

BL Name: BMXSDO0802 + LP1K06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)



Project name: ZEC WOŁOMIN ZABEZPIECZENIA KOTŁA K1

File date: 15.11.2018 12:53:44 Report date: 16.11.2018 Checksum: c4100e9a6a00ae333ceb4eda8b6c418a

PR Project name: ZEC WOŁOMIN ZABEZPIECZENIA KOTŁA K1

EL	Name: BMXSDO0802	MTTFD [a]: 253 (High)	DC [%]: 99 (High)
EL	Name: LP1K06	MTTFD [a]: 2777,8 (High)	DC [%]: 90 (Medium)
SB	Name: FALOWNIK ATV 630	Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 4E-10
		MTTFD [a]: not relevant	DCavg [%]: not relevant
			Category: 3
			CCF Points: not relevant
SF	Name: MINIMALNE i MAKSYMALNE CIŚNIENIESPALIN W KOMORZE PALENISKOWEJ	Required: PLr d	Reached: PL d
			PFHD [1/h]: 1,9E-7
			Status: green

Contained subsystems

SB	Name: Dwa niezależne pomiary ciśnienia dwa kabna ³ y pomiarowe	Resulting PL: d	PFHD [1/h]: 1,6E-7
		MTTFD [a]: 30,6 (High)	DCavg [%]: 95,5 (Medium)
			Category: 4
			CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements

CH	Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 30,6)
BL	Name: APR2000ALW+BMXSAI0410
	MTTFD [a]: 30,6 (High)
	DC [%]: 95,5 (Medium)
EL	Name: APR2000ALW
	MTTFD [a]: 34,8 (High)
	DC [%]: 95 (Medium)
EL	Name: ABMXSAI0410
	MTTFD [a]: 255 (High)
	DC [%]: 99 (High)
CH	Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 30,6)
BL	Name: APR2000ALW+BMXSAI0410
	MTTFD [a]: 30,6 (High)
	DC [%]: 95,5 (Medium)
EL	Name: APR2000ALW
	MTTFD [a]: 34,8 (High)
	DC [%]: 95 (Medium)
EL	Name: ABMXSAI0410
	MTTFD [a]: 255 (High)
	DC [%]: 99 (High)

SB	Name: Procesor i kooprocesor	Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 6,6E-10
		MTTFD [a]: not relevant	DCavg [%]: not relevant
			Category: not relevant
			CCF Points: not relevant

SB	Name: Dwa niezależne wyjęcia dwa styczniki	Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 2,6E-8
		MTTFD [a]: 100 (High)	DCavg [%]: 98,2 (Medium)
			Category: 4
			CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements

CH	Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 231,9)
BL	Name: BMXSDO0802 + LP1K06
	MTTFD [a]: 231,9 (High)
	DC [%]: 98,2 (Medium)



Project name: ZEC WOŁOMIN ZABEZPIECZENIA KOTŁA K1

File date: 15.11.2018 12:53:44 Report date: 16.11.2018 Checksum: c4100e9a6a00ae333ceb4eda8b6c418a

PR Project name: ZEC WOŁOMIN ZABEZPIECZENIA KOTŁA K1

BL Name: Pierwszy RX4

MTTFD [a]: 163,2 (High) DC [%]: 96,4 (Medium)

EL Name: RX4

MTTFD [a]: 555,6 (High) DC [%]: 90 (Medium)

EL Name: BMXSDI16O2 [DIGITAL INPUT]

MTTFD [a]: 231 (High) DC [%]: 99 (High)

CH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 163,2)

BL Name: Pierwszy RX4

MTTFD [a]: 163,2 (High) DC [%]: 96,4 (Medium)

EL Name: RX4

MTTFD [a]: 555,6 (High) DC [%]: 90 (Medium)

EL Name: BMXSDI16O2 [DIGITAL INPUT]

MTTFD [a]: 231 (High) DC [%]: 99 (High)

SB Name: Procesor i kooprocesor

Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 6,6E-10	Category: not relevant
MTTFD [a]: not relevant	DCavg [%]: not relevant	CCF Points: not relevant

SB Name: Dwa niezależne wyjęcia dwa styczniki

Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 2,6E-8	Category: 4
MTTFD [a]: 100 (High)	DCavg [%]: 98,2 (Medium)	CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements

CH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 231,9)

BL Name: BMXSDO0802 + LP1K06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)

EL Name: BMXSDO0802

MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)

EL Name: LP1K06

MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)

CH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 231,9)

BL Name: BMXSDO0802 + LP1K06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)

EL Name: BMXSDO0802

MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)

EL Name: LP1K06

MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)

SB Name: FALOWNIK ATV 630

Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 4E-10	Category: 3
MTTFD [a]: not relevant	DCavg [%]: not relevant	CCF Points: not relevant

SF Name: KONTROLA PRACY WENTYLATORA WYCIĄGOWEGO



Project name: ZEC WOŁOMIN ZABEZPIECZENIA KOTŁA K1

File date: 15.11.2018 12:53:44 Report date: 16.11.2018 Checksum: c4100e9a6a00ae333ceb4eda8b6c418a

PR Project name: ZEC WOŁOMIN ZABEZPIECZENIA KOTŁA K1

Required: PLr d Reached: PL e PFHD [1/h]: 5,8E-8 Status: green

Contained subsystems

SB Name: ATV 630 WYJĘCIE [element biblioteki SISTEMA]

Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 4E-10	Category: 3
MTTFD [a]: not relevant	DCavg [%]: not relevant	CCF Points: not relevant

SB Name: DWA PRZEKAŃNIKI i dwa kanały binarne

Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 3E-8	Category: 3
MTTFD [a]: 100 (High)	DCavg [%]: 96,4 (Medium)	CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements

CH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 163,2)

BL Name: Pierwszy RX4

MTTFD [a]: 163,2 (High)	DC [%]: 96,4 (Medium)
-------------------------	-----------------------

EL Name: RX4

MTTFD [a]: 555,6 (High)	DC [%]: 90 (Medium)
-------------------------	---------------------

EL Name: BMXSDI16O2 [DIGITAL INPUT]

MTTFD [a]: 231 (High)	DC [%]: 99 (High)
-----------------------	-------------------

CH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 163,2)

BL Name: Pierwszy RX4

MTTFD [a]: 163,2 (High)	DC [%]: 96,4 (Medium)
-------------------------	-----------------------

EL Name: RX4

MTTFD [a]: 555,6 (High)	DC [%]: 90 (Medium)
-------------------------	---------------------

EL Name: BMXSDI16O2 [DIGITAL INPUT]

MTTFD [a]: 231 (High)	DC [%]: 99 (High)
-----------------------	-------------------

SB Name: Procesor i kooprocesor

Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 6,6E-10	Category: not relevant
MTTFD [a]: not relevant	DCavg [%]: not relevant	CCF Points: not relevant

SB Name: Dwa niezależne wyjścia dwa styczniki

Resulting PL: e	PFHD [1/h]: 2,6E-8	Category: 4
MTTFD [a]: 100 (High)	DCavg [%]: 98,2 (Medium)	CCF Points: 75 (fulfilled)

Contained channels / blocks / Elements

CH Name: Channel 1 (MTTFD [a]: 231,9)

BL Name: BMXSDO0802 + LP1K06

MTTFD [a]: 231,9 (High)	DC [%]: 98,2 (Medium)
-------------------------	-----------------------

EL Name: BMXSDO0802

MTTFD [a]: 253 (High)	DC [%]: 99 (High)
-----------------------	-------------------

EL Name: LP1K06

MTTFD [a]: 2777,8 (High)	DC [%]: 90 (Medium)
--------------------------	---------------------

CH Name: Channel 2 (MTTFD [a]: 231,9)



Project name: ZEC WOŁOMIN ZABEZPIECZENIA KOTŁA K1

File date: 15.11.2018 12:53:44 Report date: 16.11.2018 Checksum: c4100e9a6a00ae333ceb4eda8b6c418a

PR Project name: ZEC WOŁOMIN ZABEZPIECZENIA KOTŁA K1

BL Name: BMXSDO0802 + LP1K06

MTTFD [a]: 231,9 (High) DC [%]: 98,2 (Medium)

EL Name: BMXSDO0802

MTTFD [a]: 253 (High) DC [%]: 99 (High)

EL Name: LP1K06

MTTFD [a]: 2777,8 (High) DC [%]: 90 (Medium)

SB Name: FALOWNIK ATV 630

Resulting PL: e PFHD [1/h]: 4E-10 Category: 3

MTTFD [a]: not relevant DCavg [%]: not relevant CCF Points: not relevant

EXCLUSION OF LIABILITY

Care has been taken in production of the software SISTEMA, which corresponds to the state of the art. It is made available to users free of charge.

Die Software wurde gemäß dem Stand von Wissenschaft und Technik sorgfältig erstellt. Sie wird dem Nutzer unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die Haftung des IFAs/ DGUV ist damit auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (§ 521 BGB) bzw. bei Sach- und Rechtsmängel auf arglistig verschwiegene Fehler beschränkt (523, 524 BGB).

The IFA undertakes to keep its website free of viruses; nevertheless, no guarantee can be given that the software and information provided are virus-free. The user is therefore advised to take appropriate security precautions and to use a virus scanner prior to downloading software, documentation or information.

CONTACT

Institute for Occupational Health and Safety of German Social Accident Insurance (IFA)
Division 5: Accident Prevention / Product Safety
Alte Heerstr. 111, 53757 Sankt Augustin
E-mail: sistema@dguv.de
www.dguv.de/ifa (Webcode e561582)

Date, signature of the author

Date, signature of the revisor