

Wołomin dnia 07.05.2020r.

I.dz. 681/V/2020

wz rozdzielnika

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na dostawę wodomierzy ciepłej wody z nakładką impulsową w ilości 200 sztuk.

Wymagane parametry techniczne wodomierza:

1. Temperatura przepływanego czynnika max 90oC
2. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny
3. Nominalny strumień wody 2,5 m3/h
4. Wymiary montażowe 110mm, G3/4
5. Średnica nominalna, DN15
6. Impulsowanie 1/100 l/imp
7. Nadajnik impulsowy
8. Legalizacja min. do 2025r

W ofercie prosimy podać ceny jednostkowe oraz wartość całkowitą oferty, termin realizacji, warunki gwarancji i rękojmi, warunki płatności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości wodomierzy

Prosimy o przesłanie ofert do dnia 19.05.2020r. do godziny 11.00, pocztą na adres zakładu, faxem pod nr 22 787-55-84 lub e-mailem na adres: sekretariat@zec.wolomin.pl.

Z poważaniem

Sporządził: Krzysztof Jusiński

PROKURENT
*Paweł Różański***PREZES Zarządu**
Paweł Królak