

Wołomin, dnia 27.03.2022

L.dz. .W./00.133/2023

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie Zapytania Cenowego na podstawie Wewnętrznego regulaminu przetargowego na usługę wymiany pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i materiałami na budynku biurowym ZEC w Wołominie.

Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z następującym zapytaniem udziela następującej odpowiedzi.

1. Zwracam się z zapytaniem z uwagi na niski kąt spadku pokrycia dachowego czy wyrażają zgodę na zastosowanie blachy trapezowej T35 z zachowaniem warunków opisu przedmiotu zamówienia.

Odp. 1. Tak, dopuszczamy oferty blachy trapezowej o wyższym profilu niż podana w zapytaniu.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Karol Ciepiewski