

Wołomin, dnia 14.06.2023 r.

L.dz.

.....
.....
.....
.....

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na podstawie Wewnętrznego regulaminu przetargowego: „**Wymiana sklepienia zapłonowego kotła węglowego WR-25. ZNAK SPRAWY DWE/08/05/2023**”

Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. w związku z wystąpieniem Oferentów z zapytaniami, udziela następujących odpowiedzi:

1. bardzo proszę o przesłanie dokumentacji sklepienia zapłonowego kotła WR-25 wraz z wymiarami prefabrykatów

Odp. 1: Sklepienie zapłonowe kotła WR-25 wykonane jest w technologii prefabrykatów o wymiarach 240x340x150 mm. Zgodnie z Zapytaniem Cenowym, pkt II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagamy aby sklepienie zostało wykonane z kształtek umożliwiających przeprowadzenie punktowej naprawy bez konieczności rozbierania całej konstrukcji. Wymiary kształtek powinny pozwolić na ich swobodne wniesienie do środka kotła za pomocą drzwi rewizyjnych.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Karol Ciepiński