

Wołomin, dnia 22.08.2023 r.

L.dz. 05/00303/2023

.....  
.....  
.....  
.....

**dotyczy:** postępowania w trybie Zapytania Cenowego prowadzonego wg regulaminu na **Wykonanie izolacji termicznej kanałów spalin od kotłów węglowych do komina. ZNAK SPRAWY DWE/12/08/2023.**


Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z pytaniami, udziela następujących odpowiedzi:

**1. Prośba o zmianę terminu złożenia ofert z 28.08.2023 na 31.08.2023 r.**

Odp. 1: Informujemy, iż termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 31.08.2023 r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2023 r. o godz. 10:30.

**2. Na jakim poziomie prowadzone są kanały za kotłami WR 25 ?**

Odp. 2: Kanały prowadzone są na poziomie „0”. Wysokość kanału od poziomu gruntu wynosi ok. 250 cm.





**3. Prośba o przesłanie rysunków kanałów spalin za kotłami WR-25.**

Odp. 3: Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż nie posiada aktualnych rysunków kanałów spalin.

**4. Prosimy o informację nt. granic i zakresu prac. Granica od ... do ..... (np. od kompensatora MOS do kompensatora na wlocie do odpylacza, od kompensatora za odpylaczem do wentylatora spalin, od wentylatora spalin do kompensatora przy kominie)**

Odp. 4: Granica od wentylatora spalin do kompensatora przy kominie.

**5. Czy w zakresie wymiany izolacji są instalacje pomocnicze tj. wymiennik ciepła, instalacja odpylająca? Jeżeli tak to prosimy o przesłanie rysunków tych instalacji wraz z informacją nt. ilości m2 do wymian**

Odp. 5: W zakresie wymiany izolacji nie występują instalacje pomocnicze.

**6. Czy w cenie należy uwzględnić rusztowania. Czy rusztowania są w gestii Zamawiającego?**

Odp. 6: Wszelkie koszty związane z realizacją zadania w tym ewentualnie wykorzystanie rusztowań ponosi Wykonawca.

Z poważaniem

PRZYSIĘGŁY PRZĄDU  
*Karol Ciepieliński*  
Karol Ciepieliński

PROKURENT  
*Iwona Koc*  
Iwona Koc