

I.dz. 10.0009.0/2024

Wołomin, 09.04.2024

Dotyczy: „Wykonanie dwóch powiązanych ze sobą funkcjonalnie robót budowlano – montażowych wraz z dostawą materiałów dla realizacji budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy oraz zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy:

Zadanie 1 - Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z rur stalowych preizolowanych w zakresie średnic 2x ϕ n40/125 – 2x ϕ n150/280 do budynków przy ul. Mieszka I 6a, 12, 12a, 14b, 14c, Lipińskiej 87, Reja 23 i 23a w Wołominie na dz. Nr 14/22, 14/44, 14/18, 14/17, 14/16, 14/26, 14/24, 14/25, 14/31, 14/23, 14/15 obr. 31 gm. Wołomin.

Zadanie 2 - Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z rur stalowych preizolowanych w zakresie średnic 2x ϕ n32/125 – 2x ϕ n100/225 od sieci ciepłowniczej 2x ϕ n100/225 do budynków przy ul. Mieszka I 14, 14a, 16, 18 w Wołominie na dz. Nr 14/27, 14/28, 14/29, 14/30, 14/44 obr. 31 gm. Wołomin.”

Zamawiający informuje, iż wpłynęło pytanie dotyczące postępowania w trybie Zapytania Ofertowego znak sprawy: DE/24/03/02, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowych grubości ścianek rur preizolowanych i kształtek w postępowaniu przetargowym ?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga grubości ścianek rur stalowych preizolowanych i kształtek zgodnie z zapisami w Zapytaniu Ofertowym, tj. nie dopuszcza zastosowania standardowych grubości ścianek rur preizolowanych i kształtek.

PREZES ZARZĄDU

Karol Ciepłowski

PROKURENT

Iwona Koc

1 z 1